



ΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΛΕΟΝΑ
ΤΟΥ ΑΙΩΤΟΥ ΚΑ. 1:10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η εσωτερική διάσταση του φρεατίου θα καθοριστεί από το βάθος του αγωγού, στον οποίο θα γίνουν οι μετρήσεις και γενικότερα από τις επί τόπου συνθήκες.
2. Στην περίπτωση μέτρησης της παροχής του αγωγού με παροχόμετρο υπερίχθων θα δημιουργηθεί μόνο μια αναμονή.
3. Στην περίπτωση του προσωρινού φρεατίου Ηλσος θα δημιουργηθεί επίσης μόνο μια αναμονή.
4. Ο τσιμεντοσωλήνας του φρεατίου θα ριχθεί στην θέση του αγωγού, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τον αγωγό.

<div></div> <div></div>	
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΟΧΕΙΡΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΚΤΗ ΔΥΤΑΙΩΝ 48 263 33 ΠΑΤΡΑ	
τηλ. 2610 - 366100 fax 2610 - 325790	
ΕΡΓΟ: Κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης και Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Πάτρας	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 15.95.064	ΑΛΛ ΜΕΛΕΤΗΕ :
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΦΡΕΑΤΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : 5	ΚΑΔΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : 1:10
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ: ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014	ΠΑΤΡΑ / 2014
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΑΜΠΡΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ