

<b>A: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής</b>			
Ονομασία:	ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ		
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ :	50652		
Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:	ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 48, ΠΑΤΡΑ, 26333		
Αρμόδιος για πληροφορίες:	ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ		
Τηλέφωνο:	2610 366100		
ΦΑΞ:	2610 325790		
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	<a href="http://www.deyap.gr">www.deyap.gr</a>		
<b>B: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης</b>			
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	ΑΥΞΗΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ
Κωδικός CPV	42122420-0		
Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:			
Αριθμός τμημάτων (εάν υπάρχουν)	1		
<b>Ο Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο, τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους ΜΕΤΑ την θεώρηση</b>			
<b>Γ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα</b>			
Στοιχεία αναγνώρισης	Απάντηση		
Πλήρης Επωνυμία			
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου			
Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας			
Αρμόδιος			
Τηλέφωνο Επικοινωνίας			
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο			

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

α/α	Είδος προμήθειας	Μο- νάδα	Ποσό- τητα	Κόστος Μονάδας	Συνολικό Κόστος
1	Προμήθεια κι εγκατάσταση Φυγοκεντρικής Αντλίας ανακυκλοφορίας ιλύος Q=710,0 m <sup>3</sup> /h H=5,65m, ονομαστικής ισχύος 15,0 kW	τεμ	3,00		
2	Προμήθεια κι εγκατάσταση Ανοξειδωτων Σωληνώσεων (AISI 304) κατάθλιψης αντλητικών συγκροτημάτων Διατομής 10" και 12"	τεμ	1,00		
3	Προμήθεια κι εγκατάσταση Δικλείδων χυτοσιδηρών συρταρωτών DN300, PN10	τεμ	3,00		
4	Προμήθεια κι εγκατάσταση Εξαρμώσεων χυτοσιδηρών DN300, PN10	τεμ	3,00		
5	Προμήθεια κι εγκατάσταση Βαλβίδων αντεπιστροφής DN300, PN10	τεμ	3,00		
6	Προμήθεια κι εγκατάσταση Ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης (περιλαμβάνει πεδία ισχύος και αυτοματισμού, διακοπτικό υλικό κα κυκλωματά ισχύος, κυκλωματά αυτοματισμού, παροχικό καλώδιο από τον πίνακα ανακυκλοφορίας και ενσύρματη με UTP καλώδιο για την επικοινωνία του αυτοματισμού)	τεμ	1,00		
7	Προμήθεια κι εγκατάσταση Ρυθμιστών στροφών (inverter) αντλιών Αντλιοστασίου Ανακυκλοφορίας (15 Kw)	τεμ	3,00		
8	Προμήθεια κι εγκατάσταση Σύστηματος αυτοματισμού αντλιοστασίου κι ενσωμάτωση στο σύστημα SCADA των ΕΕΛ	τεμ	1,00		
9	Προμήθεια κι εγκατάσταση Ηλεκτρομαγνητικών μετρητών παροχής DN300, PN10	τεμ	3,00		
10	Προμήθεια κι εγκατάσταση Εσχάρων καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 200mm	m	40,00		
11	Προμήθεια κι εγκατάσταση Πλήρους ανυψωτικής διάταξης 1tn	τεμ	1,00		
12	Προμήθεια κι εγκατάσταση Συλλέκτη AISI304, DN400 σε προκάτ πλάκα έδρασης	τεμ	1,00		
13	Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) GE100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή 10 Mpa), κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2003 ονομ. διαμέτρου DN 400mm / ονομ. πίεσης PN 10atm	m	166,00		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ (24%)	
				ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (χωρίς ΦΠΑ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ