

Η ΔΕΥΑΠ προτίθεται να προμηθευτεί μικροβιοκτόνο/μυκητοκτόνο πετρελαίου κίνησης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. ποσότητα προς προμήθεια: τυποποιημένο δοχείο για ανάμειξη σε χρήση τύπου μακροχρόνιας δράσης τουλάχιστον 4000 λίτρων καυσίμου.
2. τρόπος εφαρμογής: Στη δεξαμενή καυσίμου είτε πριν είτε μετά την πλήρωση με καύσιμο.
3. Μέγιστη περιεκτικότητα σε bio-diesel: 20%
4. βραχυχρόνια δράση/συνιστώμενη δοσολογία: Δημιουργία σοκ /μεγαλύτερη ή ίση από 1:2000 κατ'όγκο.
5. μακροχρόνια δράση/συνιστώμενη δοσολογία: Προφύλαξη έναντι βακτηρίων και μυκήτων/μεγαλύτερη ή ίση από 1:10000 κατ'όγκο.
6. περιεκτικότητα σε θείο: 0%.
7. περιεκτικότητα σε αλογόνα: 0%
8. πιστοποίηση: DIN ISO 9001.2008.

Την προμήθεια θα πρέπει να συνοδεύει δοσομετρητής κατάλληλου υλικού, με ελάχιστη διαβάθμιση 10ml, μέγιστη χωρητικότητα 50ml έως 100ml, με χείλος ροής για αποφυγή στιγμών.

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές, μαζί με τα τεχνικά φυλλάδια, θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, Ακτή Δυμαίων 48, Πάτρα μέχρι τις 31/8/2020. Στην προσφορά θα αναφέρονται ο χρόνος παράδοσης, ο τύπος του πρόσθετου με το εμπορικό όνομα καθώς και με τον κωδικό παραγγελίας έτσι ώστε να διασαφηνίζονται τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου υλικού. Στα τεχνικά φυλλάδια που θα προσκομισθούν με την προσφορά, θα πρέπει να σημειώνονται όλα τα χαρακτηριστικά με την παραπάνω αρίθμηση. Το υλικό θα παραδοθεί στις Αποθήκες της ΔΕΥΑΠ άνευ επιπλέον χρέωσης. Κάθε προσφορά της οποίας δεν τηρούνται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα τίθεται επί ποινή αποκλεισμού. Για τεχνικές πληροφορίες επικοινωνήστε με Κ.Παπαγεωργακόπουλο, 6974998785.