

Τεχνική Έκθεση

Στο δίκτυο ύδρευσης και εντός των ορίων του πρώην Καποδιστριακού Δήμου, έχουν εγκατασταθεί 86 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) για τον έλεγχο και καταγραφή της πίεσης και της παροχής. Για την καταγραφή των δεδομένων παροχής, σε κάθε παροχόμετρο είναι εγκατεστημένος ένας ηλεκτρονικός παλμοδότης ο οποίος έχει ενσωματωμένη μπαταρία που δεν αντικαθίσταται με αποτέλεσμα να μην γίνεται καταγραφή της παροχής όταν εξαντλείται η μπαταρία. Για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος απαιτείται η προμήθεια 25 παλμοδοτών (Sensus) HRI-Mei που θα δίνουν 1 παλμό ανά 10 λίτρα και 10 παλμοδοτών με 1 παλμό ανά 100 λίτρα οι παλμοδότες θα τοποθετηθούν σε παροχόμετρα (Sensus) MeiStream. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθειά τους ανέρχεται σε 4.500,00 € + ΦΠΑ.

Επισυνάπτονται τεχνικά φυλλάδια.

Τεχνικές πληροφορίες Αθανασόπουλος Γιώργος τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 366 132.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

263 33, Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790