

Θέμα : Προμήθεια – αναβάθμιση γεώτρησης (940)

Πληροφορίες : Φ. Κατριβέσης - Τηλ. 2610366145 - Email: fkatrivesis@deyap.gr

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια εργασιών αξιοποίησης του υφιστάμενου διατρήματος και λειτουργικής αποκατάστασης γεώτρησης στον οικισμό Πουρναρόκαστρο, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα

Περιγραφή - Προδιαγραφές

1. Καθαρισμός και διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του γεωτρητικού εξοπλισμού.
2. Εισκόμιση-αποκόμιση, εγκατάσταση και λειτουργία γεωτρητικού συγκροτήματος (περιστροφικό γεωτρύπανο) των 1400mm εξοπλισμένου με αεροσυμπιεστή καθώς και αντλίας νερού υψηλής πίεσης.
3. Έλεγχος του υφιστάμενου δακτυλιοειδούς χώρου του περιφραγματικού σωλήνα 16'' και προσθήκη τμήματος στη σωλήνωση.
4. Τιμέντωση του δακτυλιοειδούς χώρου του περιφραγματικού σωλήνα έως τα 20μ.
5. Καθαρισμός υπάρχοντος διατρήματος - διεύρυνση από 8 1/2'' στις 14 1/2''.
6. Τοποθέτηση γαλβανισμένων χαλύβδινων σωλήνων (χαλυβδοσωλήνων και φιλτροσωλήνων) διατομής, συνολικού μήκους 360μ, συμπεριλαμβανομένων και των υπολοίπων εξαρτημάτων ανάρτησης και προστασίας της σωλήνωσης.
7. Τοποθέτηση γαλβανισμένων χαλύβδινων σωλήνων (χαλυβδοσωλήνων και φιλτροσωλήνων) διατομής, συνολικού μήκους 360μ, συμπεριλαμβανομένων και των υπολοίπων εξαρτημάτων ανάρτησης και προστασίας της σωλήνωσης.
8. Τοποθέτηση γαλβανισμένων χαλύβδινων σωλήνων (χαλυβδοσωλήνων και φιλτροσωλήνων) διατομής, συνολικού μήκους 360μ, συμπεριλαμβανομένων και των υπολοίπων εξαρτημάτων ανάρτησης και προστασίας της σωλήνωσης.
9. Συμπληρωματικές εργασίες της γεώτρησης, δηλ. βάση, δοκοί, καπάκι, ζωστήρας, κ.τ.λ.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την οικονομική και τεχνική προσφορά σας, με ρητή αναφορά στο χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

Ακτή Δυμαίων 48

263 33, Πάτρα

Τηλ : 2610-366100

Fax : 2610-325790