

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**  
**ΤΗΛ:2610 366231**

**Πάτρα:23/8/2024**

**Αρ. Πρωτ.:15117Α**

**ΠΡΟΣ:**

**ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Αντικατάσταση γενικού διακόπτη ισχύος Όμβρια 2**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την Αντικατάσταση γενικού διακόπτη ισχύος Όμβρια 2. Η εν λόγω ανάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 ή στο [info@deyap.gr](mailto:info@deyap.gr) έως και την **30<sup>η</sup> Αυγούστου 2024 ημέρα Παρασκευή** και ώρα **14:00 μ.μ.**

**Ο Προϋπολογισμός** για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **650,00€** πλέον Φ.Π.Α(24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού **25.05.001.167**. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 15029Α/22-08-2024 (ΑΔΑ: ΨΙΛΤΟΡΑΣ-Λ2Υ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

- Η ως άνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 328 του Ν.4412/2016) και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης
- Η παράδοση και παραλαβή της προμήθειας θα γίνει σε χρόνο και τόπο καθ' υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ με ευθύνη και δαπάνη του Προμηθευτή.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

261 35 Πάτρα

Τηλ : 061-366100

Fax : 061-325760

- Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του Προμηθευτή, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.
- Σε εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα δικαιολογητικά περί μη αποκλεισμού από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

**Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ**

**ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δελφίων 4α

261 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-325760

**ΠΡΟΣ :** 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κοινοπ. :

**ΑΠΟ :** ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ημερομ.: 9/08/2024

**ΘΕΜΑ :** «Αντικατάσταση Γενικού Διακόπτη Ισχύος Όμβρια 2»

Τεχνική Έκθεση

Στο αντλιοστάσιο ομβρίων Ο2 ο γενικός διακόπτης ισχύος της ηλεκτρικής παροχής είναι τοποθετημένος στο πεδίο του πίνακα αυτόματης μεταγωγής. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και ευελιξία σε προγραμματιζόμενες ή έκτακτες εργασίες στον αυτόματο πίνακα μεταγωγής ισχύος είναι απαραίτητο να μετακινηθεί σε ξεχωριστό πεδίο.

Επειδή τα όλα τα υλικά του εγκατεστημένου πεδίου αυτόματης μεταγωγής, άρα και ο γενικός διακόπτης, είναι πλέον των 15 ετών, είναι ασφαλέστερο να αντικατασταθούν με νέα παρά να γίνει μετακίνησή τους στο νέο πεδίο.

Για την προμήθεια νέου πεδίου γενικού διακόπτη ισχύος προτείνεται ανάρτηση ζήτησης με το ακόλουθο κείμενο τεχνικών προδιαγραφών:

«Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια νέου πεδίου γενικού διακόπτη ισχύος με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Τυποποιημένος χαλύβδινος ηλεκτρολογικός πίνακας βιομηχανικού τύπου με διαστάσεις: πλάτος μικρότερο ή ίσο από 50εκ., βάθος μικρότερο ή ίσο από 25εκ., ύψος μικρότερο ή ίσο από 150εκ.. Γίνονται δεκτές και προσφορές από συγκρότημα πινάκων των οποίων οι τελικές εξωτερικές διαστάσεις συμφωνούν με τα παραπάνω.
- Είσοδος καλωδίων από την κάτω επιφάνεια: 3x240τχ + 120τχ + 120τχ
- Έξοδος καλωδίων από την κάτω επιφάνεια: 3x240τχ + 120τχ + 120τχ μέσω κλεμών ισχύος.
- Διακόπτης ισχύος: διακόπτης απομόνωσης 630Α με χειριστήριο εσωτερικά του πίνακα
- Μαγνητική προστασία: τηκτές ασφάλειες 3 x 315Α, τύπου gL, σε 3 ξεχωριστές ασφαλειοθήκες Νο2.
- 2τεμ. Ασφαλειολαβή για ασφάλειες Νο2.

Τεχνικές και οικονομικές προσφορές γίνονται δεκτές έως \_\_\_\_ σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΠ ή στο [info@deyap.gr](mailto:info@deyap.gr) με τίτλο/θέμα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για ΔΕΣΜ.710/24: Αντικατάσταση Γενικού Διακόπτη Ισχύος Όμβρια 2».

Ο χρόνος παράδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την ανάθεση της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνει στην αποθήκη της ΔΕΥΑΠ χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Το κόστος με βάση πρόχειρη έρευνα αγοράς εκτιμάται σε 650€ + ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 25.05.001.167 του 2024. Η προμήθεια θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.»

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

263 33, Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax : 2610-325790