

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : **8269B3**Ημερομηνία: **01/06/2017**

ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2610366228 2610325790

Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΘΕΜΑ : Εξοπλισμός χλωρίωσης πόσιμου νερού

Δέσμευση : 657

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ**ΔΕΥΑΠ**

ΥΠΗΡ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ)

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Εξοπλισμός χλωρίωσης πόσιμου νερού

CPV

39330000-4

ΠΟΣΟΤΗΤΑΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

...

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)

1. Δοσομετρικές αντλίες διαφράγματος, με τάση τροφοδοσίας 220 V (0,5l/h -1l/h 7,5 l/h)
2. Διάφανο σωληνάκι PE 4/6 10 ATM
3. Διάφανο εύκαμπτο σωληνάκι PVC 6/8 κατάλληλο για πυκνά οξέα
4. Διάφανο εύκαμπτο σωληνάκι PVC 9/12 κατάλληλο για

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)**10.000,00**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

30 ΗΜΕΡΕΣ

Κ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**1201003730**ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΤ4ΕΟΡΑΣ-ΣΩ1

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

17REQ006273497

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)

ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

....

EMAIL

☐

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

☐

FAX

☐

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ

☒

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές επισυναπτονται

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ