



ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2610366145 2610325790

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : **4666B1_DEYA**Ημερομηνία: **08/11/2021**

Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ

Δέσμευση : 739

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ)ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝCPVΠΟΣΟΤΗΤΑ**ΔΕΥΑΠ**

ΥΠΗΡ: ΥΔΡΕΥΣΗ- ΤΜΗΜΑ Η/Μ

ΔΙΥΛ-ΑΝΤΛ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

19/11/2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ

42122430-3

0

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)

...

2.000,00

ΑΜΕΣΑ

2601074

6ΓΚΧΟΡΑΣ-65Σ

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Προμήθεια και αντικατάσταση αντλίας, ώστε να καλιφθούν οι ανάγκες της περιοχής Αγ. Βασίλειος. Η αντλία πρέπει να είναι πολυβάθμια, διαμέτρου 6", με παροχή Q=80m³/h, σε μανομετρικό H=80m και βαθμός απόδοσης στο σημείο λειτουργίας η>74%.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

....

EMAIL **ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ** FAX ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ