

**ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ****ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ», σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 Ν. 4412/2016, (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, όπως μας αποστέλλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα έως και την **15η Νοεμβρίου 2022** ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.,

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 4.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.056,00 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού 62.07.004.009 και με κωδικό δημόσιας σύμβασης CPV 50532300-6. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 17775^Α/04-11-2022 (ΑΔΑ:ΨΓΣΠΟΡΑΣ-5Μ3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790



- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
- Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
- Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
- ΓΕΜΗ (μεταβολών / εκπροσώπησης έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ποιος / ποιοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας για ατομική επιχείρηση.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας:
-περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610 366231. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790



Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνικές Απαιτήσεις Για Επισκευή Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Γεννητριών)

Στις ΕΕΛ Πάτρας είναι εγκατεστημένο ηλεκτροπαραγωγός ζεύγος (γεννήτρια) μάρκας CATTERPILAR με μοντέλο κινητήρα 3508B που παρουσίασε αδυναμίας εκκίνησης λόγω αυξημένου ιξώδους του καυσίμου λόγω βιοντίζελ. Για την αποκατάσταση της λειτουργίας χρειάζονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:

- 1) Προμήθεια και αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου μάρκας UCC Inline filter UC-IL-1115, 125micron rating με ενδεικτικό κόστος 200€+ΦΠΑ.
- 2) Εργασίες εξαγωγής, αποσυναρμολόγησης, καθαρισμού, συντήρησης, επισκευής, επανατοποθέτησης και ρύθμισης των οκτώ (8) αντλιοκαυστήρων του κινητήρα με ενδεικτικό κόστος 1600€+ΦΠΑ.
- 3) Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικού ως βαλβίδα παροχής για ένα αντλιοκαυστήρα με ενδεικτικό κόστος 145€+ΦΠΑ. Η αντικατάσταση θα γίνει εφόσον κρίνεται απαραίτητη.
- 4) Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικού ως ακροφύσιο ψεκασμού για ένα αντλιοκαυστήρα με ενδεικτικό κόστος 130€+ΦΠΑ. Η αντικατάσταση θα γίνει εφόσον κρίνεται απαραίτητη.

Επίσης σε αντλιοστάσιο όμβριων είναι εγκατεστημένο ηλεκτροπαραγωγός ζεύγος (γεννήτρια) με κινητήρα John Deere μοντέλο 3029D που παρουσίασε επίσης αδυναμίας εκκίνησης λόγω αυξημένου ιξώδους του καυσίμου λόγω βιοντίζελ. Για την αποκατάσταση της λειτουργίας χρειάζονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:

- 5) Εργασίες εξαγωγής, αποσυναρμολόγησης, καθαρισμού, συντήρησης, επισκευής, επανατοποθέτησης και ρύθμισης αντλίας πετρελαίου του κινητήρα με ενδεικτικό κόστος 200€+ΦΠΑ.
- 6) Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών ως σετ επισκευής, βαλβίδα μετρική, και βαλβίδα πίεσης με ενδεικτικό κόστος 200€+ΦΠΑ. Η αντικατάσταση θα γίνει εφόσον κρίνεται απαραίτητη.

Οι Προσφορές αναφέρονται στην παράδοση σε λειτουργία κάθε γεννήτριας. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν χρόνο ολοκλήρωσης εργασιών και αναλυτικό κόστος για κάθε μία από τις 6 ομάδες εργασιών. Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες εργασιών όπως αναφέρονται πιο πάνω.

Δ/ση Περιβάλλοντος

Τμήμα ελέγχου κ' επεξεργασίας λυμάτων

Δ/ντής Περιβάλλοντος

ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ