

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την **προμήθεια κλιματιστικού**, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Ύδρευσης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης. Η εν λόγω ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί ως ορίζει το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **530,00 €** πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού **127,20 €** συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού **657,20 €** και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με **Κωδ. Προϋπολογισμού 62.07.002.855** και με κωδικό δημόσιας σύμβασης **CPV: 39717200-3**. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 10611Α/22-05-2024 (ΑΔΑ:ΨΞ9ΒΟΡΑΣ-19Ξ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα, ή στο info@devap.gr, έως την **5^η Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.**

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Η ως άνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 328 του Ν.4412/2016) και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης
- Η παράδοση και παραλαβή των ειδών θα γίνει σε χρόνο και τόπο καθ' υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ με ευθύνη και δαπάνη του Προμηθευτή.
- Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του Προμηθευτή, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.
- Σε εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα δικαιολογητικά περί μη αποκλεισμού από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610366231. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θέμα : Προμήθεια κλιματιστικού (445)

Τεχνικές Πληροφορίες : Φ. Κατριβέσης - ☐.2610366145 - ☐.fkatrivesis@deyap.gr

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την άμεση προμήθεια ενός κλιματιστικού τοίχου, διαιρούμενου τύπου (split) μετά των απαραίτητων υλικών σύνδεσης και στερέωσης (χαλκοσωλήνων, καλωδίων, βάσεων, κλπ) καθώς και των εργασιών αποξήλωσης παλαιάς μονάδας στην μονάδα Ταραμπούρα, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Τάση Λειτουργίας 230V/50Hz

Απόδοση Ψύξης 9000 Btu/h

SEER > 6,5 W/W

Ενεργειακή Κλάση (Ψ) A++

Απόδοση Θέρμανσης 10000 Btu/h

SCOP (M/Θ) > 4,4/5,3 W/W

Ενεργειακή Κλάση (M/Θ) A+/A+++

Στάθμη Θορύβου

< 47 dB(A) Εσ μονάδα

< 56 dB(A) Εξ μονάδα

Ψυκτικό μέσο R32

Εγγύηση > 5 έτη για όλα τα μέρη

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τεχνική περιγραφή και την οικονομική προσφορά σας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θέμα : Προμήθεια κλιματιστικού _(445)

Τεχνικές Πληροφορίες : Φ. Κατριβέσης - ☎.2610366145 - ✉. fkatrivesis@deyap.gr

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την άμεση προμήθεια ενός κλιματιστικού τοίχου, διαιρούμενου τύπου (split) μετά των απαραίτητων υλικών σύνδεσης και στερέωσης (χαλκοσωλήνων, καλωδίων, βάσεων, κλπ) καθώς και των εργασιών αποξήλωσης παλαιάς μονάδας στην μονάδα Ταραμπούρα, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Τάση Λειτουργίας	230V/50Hz
Απόδοση Ψύξης	9000 Btu/h
SEER	> 6,5 W/W
Ενεργειακή Κλάση (Ψ)	A++
Απόδοση Θέρμανσης	10000 Btu/h
SCOP (M/Θ)	> 4,4/5,3 W/W
Ενεργειακή Κλάση (M/Θ)	A+/A+++
Στάθμη Θορύβου	< 47 dB(A) Εσ μονάδα
Ψυκτικό μέσο	< 56 dB(A) Εξ μονάδα
Εγγύηση	R32
	> 5 έτη για όλα τα μέρη

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τεχνική περιγραφή και την οικονομική προσφορά σας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

Ακτή Δυμαίων 46

263 33, Πάτρα

Τηλ: 2610-366100

Φακ: 2610-325790