

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

Πάτρα:26/7/2024

Αρ. Πρωτ.:13901Α

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια πιεζοηλεκτρικά
αισθητήρια**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πιεζοηλεκτρικά αισθητήρια. Η εν λόγω ανάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Ύδρευσης, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 ή στο info@deyap.gr έως και την **31^η Ιουλίου 2024 ημέρα Τετάρτη** και ώρα **14:00 μ.μ.**,

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **2.200,00€** πλέον Φ.Π.Α(24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού **12.00.530**. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 13612Α/22-07-2024 (ΑΔΑ: 6ΔΑ3ΟΡΑΣ-ΑΛΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Η ως άνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 328 του Ν.4412/2016) και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης
- Η παράδοση και παραλαβή των ειδών θα γίνει σε χρόνο και τόπο καθ' υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ με ευθύνη και δαπάνη του Προμηθευτή.
- Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του Προμηθευτή, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

261 33 Πάτρα

Τηλ : 061-366100

Fax : 061-325780

- Σε εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα δικαιολογητικά περί μη αποκλεισμού από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δωριέων 4α

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-325780

Θέμα : Προμήθεια πιεζοηλεκτρικά αισθητήρια (595)

Τεχνικές Πληροφορίες : Φ. Κατριβέσης - ☎.2610366145 - ✉.fkatrivesis@devap.gr

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά προμήθεια αισθητήριων πίεσης ως εφεδρεία και επισκευή βλαβών, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά

Πιεζοηλεκτρικά Αισθητήρια (μεταδότες) Πίεσης	
Περιοχή λειτουργίας:	0~6 bar (2 τεμ) και 0~10 bar (12 τεμ)
Ακρίβεια οργάνου:	±0,5% για όλο το εύρος τιμών στους 20°C
Γραμμικότητα οργάνου:	±0,25% για όλο το εύρος τιμών
Τροφοδοσία:	10~30 VDC
Υλικό κατασκευής:	σώμα AISI304, μεμβράνη AISI316L
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20~+80°C
Ρευστό:	πόσιμο νερό (χλωριωμένο ή μη)
Θερμοκρασία ρευστού:	0~35°C
Σήμα εξόδου:	αναλογικό 4-20 mA - δισύρματο
Ηλεκτρική Σύνδεση :	αρσενικός κονέκτορας με φις (σύμφωνα με EN175301-803/A)
Υδραυλική Σύνδεση :	αρσενικό σπείρωμα G1/4" (σύμφωνα με EN837)
Προστασία από εισχώρηση:	IP65 (σύμφωνα με EN60529)
Προστασία βραχυκυκλώματος-πολικότητας:	ναι
Αντοχή σε υδραυλικά πλήγματα:	ναι (πίεση Υπερφόρτωσης >3,5xP _{ονομ} , πίεση Ρήξης >5,5xP _{ονομ})
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα:	ναι (σύμφωνα με EN61326-2-3/B)
Πιστοποίηση - Συμμόρφωση:	ναι (CE, ISO9001:2015, κλπ)
Βαθμονόμηση & Συντήρηση:	όχι
Εγγύηση:	1 έτος από εγκατάσταση

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την σύμφωνα με τα παραπάνω τεχνική περιγραφή και την οικονομική προσφορά σας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)

Ακτή Διορίων 48

263 33, Πάτρα

Τηλ: 2610-366100

Φακ: 2610-325790