

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Πάτρα 17/10/2024

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αρ.Πρωτ. 17868Α

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610366 231

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: « Προμήθεια πεδίων ηλεκτρικών πινάκων »

Η ΔΕΥΑ Πάτρας διενεργεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως ορίζει το άρθρο 328 του Ν.4412/2016, την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία προκειμένου για την **προμήθεια πεδίων ηλεκτρικών πινάκων** σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Ο Προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **2.000,00 €** πλέον Φ.Π.Α. 24% **480,00 €**. Η εν λόγω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού **25.05.001.167**, με κωδικούς δημόσιας σύμβασης CPV **31211100-9**. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 17715Α/15-10-2024 (ΑΔΑ: ΨΒ0ΨΟΡΑΣ-Η3Ε) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής .

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα, έως την **23^η Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ.**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Η ως άνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 328 του Ν.4412/2016) και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης
- Η παράδοση και παραλαβή των ειδών θα γίνει σε χρόνο και τόπο καθ' υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ με ευθύνη και δαπάνη του Προμηθευτή.
- Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του Προμηθευτή, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.
- Σε εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα δικαιολογητικά περί μη αποκλεισμού από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ

Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ

Π Α Τ Ρ Α Σ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΠΟ : ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ημερομ.: 18/10/2024

ΘΕΜΑ : «*Προμήθεια Πεδίων Ηλεκτρικών Πινάκων*»

ΟΡΘΗ ΕΠΙΣΤΑΣΗ - Τεχνική Έκθεση

Για την τοποθέτηση ηλεκτρολογικών υλικών ισχύος σε αντλιοστάσιο είναι απαραίτητη η προμήθεια 10μ. Καλώδιο J1VV-R (NY) 1 x 240 mm² με μόνωση και μανδύα PVC και ονομαστική τάση 600/1000V και δύο πεδίων ηλεκτρολογικών πινάκων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Κατηγορία προστασίας: IP 55 σύμφωνα με το IEC 60 529
- κατηγορία προστασίας UL 508A: Τύπος 12, 3R
- Προστασία από κρούση κατά IEC 62 262: IK10
- Διάσταση ενός πεδίου (Π x Υ x Β): 600x1800x500 mm +/-50mm
- Σύντομη Περιγραφή: Πίνακας Πεδίου για μεμονωμένη εγκατάσταση σε ολοκληρωμένο σύστημα πεδίων, αποτελούμενο από βασικό σώμα, πόρτα, συγκρότημα πίσω τοίχου και βάσης. Βασικό σώμα από πλευρικούς τοίχους και οροφή με προφίλ διάτρησης σε πλέγμα διαστάσεων 25 mm DIN. Κατακόρυφο προφίλ, καθώς και προφίλ πλαισίου οροφής εμπρός και πίσω με δύο επίπεδα στήριξης για επέκταση του συστήματος εξοικονόμησης χώρου. Βιδωμένο πίσω πλαίσιο, συγκολλημένο συγκρότημα βάσης, που αποτελείται από πλαίσιο βάσης και πολλαπλές διαιρούμενες πλάκες για στυπιοθλίπτες, πόρτα με μεντεσέ στα δεξιά ή στα αριστερά.
- Πόρτα: με οριζόντιο διπλό αφρώδες σφράγισμα PU, με αφαιρούμενο σωληνωτό πλαίσιο πόρτας με διάτρηση σε πλέγμα διαστάσεων DIN 25 mm, τετραπλά κλειδωμένο, εισαγωγή διπλού πύρου σύμφωνα με το DIN 43668, μεντεσέδες δεξιοί, εναλλάξιμοι, με πείρους μεντεσέδων, γωνία ανοίγματος πόρτας 130° σύμφωνα με VDI, με δυνατότητα για τοποθέτηση έως 180°, αυτόματη εξισορρόπηση δυναμικού με το σώμα του περιβλήματος.
- Πλάκες στυπιοθλίπτη: 3 τμημάτων, αφαιρούμενα και ανταλλάξιμα, τοποθετημένα, αυτόματη εξίσωση δυναμικού στο σώμα του περιβλήματος.
- Πίσω πάνελ: με αφρώδες σφράγισμα PU, βιδωτό, αυτόματη εξισορρόπηση δυναμικού με το σώμα του περιβλήματος.
- Πλάκα τοποθέτησης: Με άκρο C στα πλάγια, μέσω ενσωματωμένων πλαστικών εσοχών και ράγες στήριξης, ρυθμιζόμενο βάθος σε πλέγμα 25 χλστ. Συμπεριλαμβάνεται πλέγμα τοποθέτησης για απλοποίηση την τοποθέτηση των εξαρτημάτων.
- Υλικά για σώμα, πίσω πλαίσιο, επάνω, κάτω πάνελ: φύλλο χάλυβα 1,5 mm
- Υλικά για πόρτα: λαμαρίνα χάλυβα 2 mm
- Υλικά για Πλάκα στερέωσης: φύλλο χάλυβα 3 mm

- Φινίρισμα επιφάνειας: Τριπλή επεξεργασία επιφάνειας για αντιδιαβρωτική προστασία και αντοχή σε ορυκτέλαια, λιπαντικά, επεξεργασία γαλακτωμάτων και διαλυτών, ναοκεραμική επίστρωση, αστάρι εμβάπτισης ηλεκτροφόρησης, εξωτερικές επιφάνειες βαμμένες με εποξειδική βαφή κατά RAL 7035.
- Φινίρισμα για πλάκα στερέωσης και πλάκες συτυποθλίπτη: γαλβανισμένες

Η τεχνική προσφορά πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια για το σύνολο των προσφερόμενων υλικών με αναφορές στα παραπάνω ζητούμενα χαρακτηριστικά.

Τεχνικές και οικονομικές προσφορές γίνονται δεκτές σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΠ με τίτλο/θέμα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για ΔΕΣΜ.865/24: Προμήθεια Πεδίων Ηλεκτρικών Πινάκων».

Ο χρόνος παράδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την ανάθεση της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνει στην αποθήκη της ΔΕΥΑΠ χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Το κόστος με βάση πρόχειρη έρευνα αγοράς εκτιμάται σε 2000€ + ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 25.05.001.167 του 2024. Η προμήθεια θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.»

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δερμίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-323790