

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610366 231

Πάτρα 22-11-2024

Αρ.Πρωτ. 19489Α

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: «Άμεση προμήθεια 180 τεμ. αντάπτορα storz »

Η ΔΕΥΑ Πάτρας διενεργεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως ορίζει το άρθρο 328 του Ν.4412/2016, την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία προκειμένου για την **άμεση προμήθεια 180 τεμ. αντάπτορα** σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Ύδρευσης .

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ Ο Προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **7.812,00** € πλέον Φ.Π.Α. 24% **1.874,88** €. Η εν λόγω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού **26.01.075**, με κωδικούς δημόσιας σύμβασης CPV **35111000-5**. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 19280Α/18-11-2024 (ΑΔΑ: 61ΞΒΟΡΑΣ-7ΙΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΙ
ΠΑΤΡΑ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Τηλ: 2610-3661

Fax: 2610-3257

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα ή στο info@devap.gr, έως την **27^η Νοέμβριου 2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14.00 μ.μ.**

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

ως δικαιολογητικά συμμετοχής

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας :

- Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

- περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.

- Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

- Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

- Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητήριου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ

- Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο /α που δεσμεύει / ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλεται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxisnet.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610366231. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πάτρα 7/11/2024

Για την **κατεπείγουσα** αποκατάσταση λειτουργίας πυροσβεστικών κρουνών απαιτείται η τοποθέτηση αντάπτορα (συστολικού) ταχυσυνδέσμου storz και θα πρέπει να γίνει **άμεση προμήθεια 180 τεμ. αντάπτορα storz** για την εγκατάστασή τους σε όσους κρουούς βρίσκονται τοποθετημένοι στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Πατρέων και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και στους υπόλοιπους που βρίσκονται στην αποθήκη της ΔΕΥΑΠ προς τοποθέτηση. Οι αντάπτορες storz πρέπει αν έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

- Αντάπτορας storz πυροσβεστικού κρουνού 75 – 65 (από Β σύμφωνα με DIN14438 σε 2 ½ “)
- Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο
- Καπάκια ταχυσυνδέσμου Storz 65 με αλυσίδα για στερέωση στο σώμα του κρουνού
- Οπή στην περίμετρο του αντάπτορα με βόλτες και βιδάκι για την στερέωση του αντάπτορα στο υφιστάμενο storz των πυροσβεστικών κρουνών ώστε να μην μπορεί να αποσυναρμολογηθεί εύκολα.

Με την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί στη ΔΕΥΑΠ και δείγμα του αντάπτορα.

Η προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ 26.01.075 και θα είναι συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβ. κόστους μεταφορικών) 7.812,00€ προ ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

*Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Μελετών Έργων*

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Ύδρευσης

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790