

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231**

ΠΑΤΡΑ, 11-06-2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11709Α

Προς:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μπαταριών

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια μπαταριών, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Ύδρευσης – Τμήμα Διαχείρισης Νερού. Η εν λόγω ανάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την μελέτη της Διεύθυνσης Ύδρευσης – Τμήμα Διαχείρισης Νερού, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο για την ανωτέρω υπηρεσία έως την 18η Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 1.080,00 €, (δηλαδή συνολικά στο ποσό των 5.580,00 €) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού 25.05.001.172 και με κωδικό δημόσιας σύμβασης (CPV:31440000-2). Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 11271Α/04-06-2024 (ΑΔΑ:Ψ0ΕΧΟΡΑΣ-13Ν) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
- Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
- Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
- ΓΕΜΗ (μεταβολών / εκπροσώπησης έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ποιος / ποιοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία.

Για τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλεται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxinet.

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας:

-περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη μελέτη .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610 366231 Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

Τεχνική Έκθεση

Στο δίκτυο ύδρευσης και εντός των ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων , έχουν εγκατασταθεί 138 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) και 159 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ) για τον έλεγχο και καταγραφή της πίεσης και της παροχής. Οι σταθμοί αυτοί τροφοδοτούνται μέσω συστοιχιών μπαταριών. Οι σταθμοί ΤΣΕΡΠ τροφοδοτούνται από μια συστοιχία μπαταριών 3,6V/119Ah με 7 στοιχεία τύπου Saft LS 33600 που είναι απαραίτητη για την επικοινωνία και καταγραφή των δεδομένων και μια συστοιχία 25,2V/13Ah με 7 στοιχεία τύπου Saft LSH 20 που είναι απαραίτητη για την λειτουργία των ρυθμιστών πίεσης. Οι σταθμοί ΤΣΕΠ τροφοδοτούνται με συστοιχίες των 3,6V/39Ah με 3 στοιχεία τύπου Saft LSH 20 (109 ΤΣΕΠ) και με συστοιχίες των 3,6V/26Ah με 2 στοιχεία τύπου Saft LSH 20 (50 ΤΣΕΠ).

Για την απρόσκοπτη λειτουργία των σταθμών και επειδή δεν είναι δυνατή οι πρόβλεψη της διάρκειας ζωής των μπαταριών καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως θερμοκρασία, ποιότητα σήματος κινητής τηλεφωνίας, λειτουργίας ρυθμιστή, προτείνεται η προμήθεια 140 στοιχείων τύπου Saft LS 33600 και 100 στοιχείων τύπου Saft LSH 20, τα οποία θα συναρμολογούνται σε συστοιχίες μετά από αίτημα της υπηρεσίας (ετεροχρονισμένα και τμηματικά) και θα μπορούν να παραδοθούν στην αποθήκη της ΔΕΥΑΠ με έξοδα του προμηθευτή, εντός μιας εργάσιμης ημέρας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- 1) Συστοιχίες μπαταριών 3,6V/119Ah με 7 στοιχεία τύπου Saft LS 33600 ή αντίστοιχα η κάθε μία, με κοννέκτορ τύπου MOLEX 50-37-5033 (MOLEX SPOX 5264, 2,5mm Pitch, 3 way, 1 Row Female Connector Housing).
- 2) Συστοιχίες μπαταριών 25,2V/13Ah με 7 στοιχεία τύπου Saft LSH 20 ή αντίστοιχα η κάθε μία(με καλώδιο σύνδεσης 20cm σε κάθε συστοιχία).
- 3) Συστοιχίες μπαταριών 3,6V /39Ah με 3 στοιχεία τύπου Saft LSH 20 ή αντίστοιχα η κάθε μία, με κοννέκτορ τύπου MOLEX 50-37-5033 (MOLEX SPOX 5264, 2,5mm Pitch, 3 way, 1 Row Female Connector Housing).

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

Αξιολόγηση-Ανάδειξη Μειοδότη

1. Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός για το σύνολο των ειδών όπως αυτά έχουν οριστεί στον πίνακα προδιαγραφών και τον Προϋπολογισμό.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο για όλα τα είδη.
3. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
4. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού, να συμπληρώσει πλήρως το έντυπο προσφοράς.

Προϋπολογισμός

α/α	Περιγραφή είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή (€)/Μ.Μ.	Σύνολο (€)
1	Μπαταρίες τύπου saft LS 33600	Τεμ.	140	18,50	2.590
2	Μπαταρίες τύπου saft LSH 20	Τεμ.	100	19,10	1.910
ΣΥΝΟΛΟ					4.500,00
ΦΠΑ 24%					1.080,00
ΣΥΝΟΛΟ					5.580,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Διευκρινήσεις μέχρι την ημέρα κατάθεσης των προσφορών θα πρέπει να ζητούνται γραπτά. Είναι στην κρίση της επιτροπής αξιολόγησης να αποκλείει κάποιο είδος αν κριθεί ακατάλληλο ή με ανεπαρκείς πιστοποιήσεις ή αν η τεκμηρίωση των τεχνικών του χαρακτηριστικών κριθεί ανεπαρκής. Σ αυτή την περίπτωση μπορεί να αναθέσει την προμήθεια αυτού του υλικού στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως καλύτερη τιμή στο είδος αυτό.

Η προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ 25.05.001.172 του προϋπολογισμού 2024 της ΔΕΥΑΠ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	Περιγραφή	Μ.Μ.	Τιμή(€)/Μ.Μ.	Σύνολο
1	Μπαταρίες τύπου soft LS 33600	140		
2	Μπαταρίες τύπου soft LSH 20	100		
			ΣΥΝΟΛΟ	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	
Επωνυμία της Επιχείρησης	
Νόμιμος Εκπρόσωπος	
Διεύθυνση της Έδρας της Επιχείρησης	
Τηλέφωνο /Fax	
Ημερομηνία	Σφραγίδα - Υπογραφή