

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

Πάτρα:5018Α

Αρ. Πρωτ.:26/2/2025

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος ασύρματης ζεύξης.

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ασύρματης ζεύξης . Η εν λόγω ανάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Ύδρευσης, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Γλαύκου 93 ή στο info@deyap.gr έως και την **5^η Μαρτίου 2025** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00 μ.μ.**,

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **2.000,00€** πλέον Φ.Π.Α(24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού **25.05.001.154** και με κωδικό δημόσιας σύμβασης (**CPV:38821000-6**) Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 4741Α/21-02-2025 (ΑΔΑ: 96ΣΟΟΡΑΣ-ΖΨΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Η ως άνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 328 του Ν.4412/2016) και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης
- Η παράδοση και παραλαβή των ειδών θα γίνει σε χρόνο και τόπο καθ' υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ με ευθύνη και δαπάνη του Προμηθευτή.

- Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην αποθήκη της ΔΕΥΑΠ (Γλαύκου 93-Πάτρα) κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑΠ (τηλ. επικοινωνίας :2610 366323)
- Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του Προμηθευτή, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.
- Σε εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα δικαιολογητικά περί μη αποκλεισμού από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ

Θέμα : Προμήθεια Συστήματος ασύρματης ζεύξης _(1014)

Τεχνικές Πληροφορίες : Φ. Κατριβέσης - ☎.2610366145 - ✉.fkatrivesis@deyap.gr

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια ενός συστήματος ασύρματης ζεύξης PELC-LFS (και ενός εφεδρικού), για αποστολή δεδομένων στην αντίστοιχη δεξαμενή και διασύνδεσή του στο υπάρχον σύστημα scada, έχοντας τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- | | |
|---|---|
| 1. λειτουργία πομπός/δέκτης/πομποδέκτης | 9. RS-232 με ταχύτητα 9600Kbps |
| 2. εμβέλεια >20Km (με οπτική επαφή) | 10. πρότυπα ETSI 300 220-2 v2.4.1, EN 13757-4 |
| 3. συχνότητα λειτουργίας 169MHz | 11. 4 ψηφιακές εισοδοι |
| 4. ισχύς εκπομπής 500mW | 12. 2 αναλογικές εισοδοι 4-20 mA/0-10V, 10bit |
| 5. ευαισθησία δέκτη -119dbm | 13. 2 αναλογικές έξοδοι δύο 0-10V, 10bit |
| 6. ταχυτ. επικοινωνίας 2,4Kbps | 14. 4 έξοδοι ρελέ |
| 7. διαμόρφωση GFSK στάνταρ κανάλι 2a | 15. τροφοδοσία 12-24VDC, 850mA@12VDC |
| 8. ασφάλεια επικοιν. 128bit AES | 16. περίβλημα DIN rail 4M (ράγας) |

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την σύμφωνα με τα παραπάνω, τεχνική περιγραφή και οικονομική προσφορά σας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-325760