

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

Πάτρα:30/04/2025

Αρ. Πρωτ.: 8751

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατεπείγουσα προμήθεια μειωτών πίεσης με φίλτρα**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την κατεπείγουσα προμήθεια μειωτών πίεσης με φίλτρα. Η εν λόγω ανάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της τεχνικής έκθεσης Διεύθυνσης Ύδρευσης, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: info@deyap.gr έως και την **5η Μαΐου 2025 ημέρα Δευτέρα** και ώρα **14:00 μ.μ.**,

Γίνονται αποδέκτες προσφορές μόνο για το σύνολο των προϊόντων.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των προϊόντων.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **6.845,00€** πλέον Φ.Π.Α(24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού **25.05.001.155** και με κωδικό δημόσιας σύμβασης (CPV:**44115210-4**) Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 8714/30-04-2025 (ΑΔΑ:9ΕΧ1ΟΡΑΣ-ΥΡ5) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην αποθήκη της ΔΕΥΑΠ (Γλαύκου 93- Πάτρα) κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑΠ (τηλ. επικοινωνίας: 2610366323)

Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί ορίζεται σε 1 μήνα.

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ισούται με 30 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας :

- Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 - περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
 - Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
 - Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 - Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
 - Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητήριου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ
 - Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο /α που δεσμεύει / ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλεται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxinet.

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση με επισύναψη όλων των απαραίτητων στοιχείων (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά, κα) από τα οποία να προκύπτουν άμεσα οι απαιτήσεις της Τεχνικής Έκθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610366231. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πάτρα 29-4-2025

Για την **κατεπείγουσα** ρύθμιση της λειτουργίας δικτύου στον οικισμό Αργυρών όπου παρατηρείται δυσλειτουργία τους καλοκαιρινούς μήνες, πρέπει να γίνει **άμεση προμήθεια μειωτών πίεσης με τα αντίστοιχα φίλτρα** για τη δημιουργία ζωνών πίεσης DMA's. Επίσης, απαιτούνται ορισμένα ανταλλακτικά για επισκευή μειωτών που βρίσκονται στην αποθήκη και στους οποίους έχουν καταστραφεί ορισμένα εξαρτήματα. Συγκεντρωτικά απαιτούνται τα κάτωθι:

1. Μειωτής πίεσης από ελατό χυτοσίδηρο GGG50, φλαντζωτός DN50 PN16 μονού πιλότου (ρύθμιση της κατάντη πίεσης από 1 έως 5bar) με δύο μανόμετρα για χρήση σε πόσιμο νερό, τεμ. 6, με τους απαραίτητους κοχλίες, παξιμάδια και ελαστικές φλάτζες.
2. Φίλτρο τύπου Y από ελατό χυτοσίδηρο GGG50 με ανοξειδωτή σίτα φίλτρου, με φλαντζωτά άκρα, DN50 PN16, τεμ. 6, με τους απαραίτητους κοχλίες, παξιμάδια και ελαστικές φλάτζες.
3. Γυαλί δείκτη θέσης εμβόλου Claval DN125-200, τεμ. 1.
4. Γυαλί δείκτη θέσης εμβόλου Claval DN300, τεμ. 1.
5. Πιλότος Claval 1/2" 1.4-14, τεμ. 1.
6. Πιλότος Claval 3/8" 1-5.3, τεμ. 1.
7. Φιλτράκι ορειχαλκ. τύπου Y, Claval 3/8", τεμ. 1.

Η προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ 25.05.001.155 και θα είναι συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβ. κόστους μεταφορικών) 6.845,00€ προ ΦΠΑ.

*Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Μελετών Έργων*

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Ύδρευσης

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ