

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΜΟΔΟΤΩΝ.**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την **προμήθεια παλμοδοτών**, με τη διαδικασία του άρθρου 328 Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Ύδρευσης της παρούσας πρόσκλησης, και την υπ' αριθμ. 112/12/19-05-2025 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την 2^η ομάδα υλικών της Μελέτης μετά από άγονη διαδικασία.

Ο Προϋπολογισμός για το σύνολο των υλικών της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των **6.000,00 €** πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού **1.440,00 €** και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με **Κωδ. Προϋπολογισμού 25.05.001.172** και με κωδικό δημόσιας σύμβασης **CPV: 31710000-6**. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 5698Α/07-03-2025 (ΑΔΑ:ΨΕΝΚΟΡΑΣ-1Ω3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής για το σύνολο των ζητούμενων ειδών της ομάδας.

- Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της ομάδας.
- Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο για την ανωτέρω προμήθεια στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Γλαύκου 93 Τ.Κ.26332 Πάτρα ή στο info@deyap.gr με την ένδειξη «Δεσμ.293: Προμήθεια Παλμοδοτών», έως την 05/06/2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην αποθήκη της ΔΕΥΑΠ (Γλαύκου 93- Πάτρα) κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑΠ (τηλ. επικοινωνίας: 2610366323)

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας :

- Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
- περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
- Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
- Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
- Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητήριου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ
- Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλεται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxisnet.

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στις τεχνική έκθεση .

γ) Οικονομική Προσφορά

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610366231. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΜΟΔΟΤΩΝ»

Στο δίκτυο ύδρευσης και εντός των ορίων του πρώην Καποδιστριακού Δήμου, έχουν εγκατασταθεί 192 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) για τον έλεγχο και καταγραφή της πίεσης και της παροχής. Για την καταγραφή των δεδομένων παροχής, σε κάθε παροχόμετρο είναι εγκατεστημένος ένας ηλεκτρονικός παλμοδότης ο οποίος έχει ενσωματωμένη μπαταρία που δεν αντικαθίσταται με αποτέλεσμα να μην γίνεται καταγραφή της παροχής όταν εξαντλείται η μπαταρία.

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος απαιτείται η προμήθεια 40 παλμοδοτών maddalena flowpulse for wmap evo (static pulser featuring NPN output) (όχι m-bus έκδοση). Οι παλμοδότες θα τοποθετηθούν σε παροχόμετρα Maddalena. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθειά τους ανέρχεται σε **6.000 € + ΦΠΑ**.

Τεχνικές Απαιτήσεις

- 40 παλμοδότες Maddalena flowpulse for wmap evo (static pulser featuring NPN output) (όχι m-bus έκδοση).

Αξιολόγηση-Ανάδειξη Μειοδότη

1. Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός για το σύνολο των ειδών όπως αυτά έχουν οριστεί στον πίνακα προδιαγραφών και τον Προϋπολογισμό.
2. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει **επί ποινής αποκλεισμού**, να συμπληρώσει πλήρως το έντυπο προσφοράς.
4. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα εντός 3 μηνών από την ανάθεση στην κεντρική αποθήκη της ΔΕΥΑΠ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παράδοσης όλης της ζητούμενης ποσότητας, να παρουσιάζεται χρονοδιάγραμμα τμηματικών παραδόσεων.
5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στα δικαιολογητικά συμμετοχής, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και ποινικό μητρώο.

Προϋπολογισμός

Περιγραφή είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή (€)/Μ.Μ.	Σύνολο (€)
παλμοδότες maddalena flowpulse for wmap evo (static pulser featuring NPN output) (όχι m-bus έκδοση)	Τεμ.	40	150,00	6.000
Σύνολο				6.000 €

- Διευκρινήσεις μέχρι την ημέρα κατάθεσης των προσφορών θα πρέπει να ζητούνται γραπτά.
- Είναι στην κρίση της επιτροπής αξιολόγησης να αποκλείει κάποιο είδος αν κριθεί ακατάλληλο ή με ανεπαρκείς πιστοποιήσεις ή αν η τεκμηρίωση των τεχνικών του χαρακτηριστικών κριθεί ανεπαρκής.

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αναθέσει την προμήθεια αυτού του υλικού στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως καλύτερη τιμή στο είδος αυτό

- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Η προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ 25.05.001.172 του προϋπολογισμού 2025 της ΔΕΥΑΠ.

Η Προϊσταμένη του Τμ/τος Διαχείρισης Νερού

Ο Διευθυντής Δ/νσης Ύδρευσης

Γκουβέρου Αικατερίνη
Μηχανικός Έργων Υποδομής M.Sc.

Στεργιόπουλος Δημήτριος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc.

Έντυπο Προσφοράς

α/α	Περιγραφή	Τεμ.	Τιμή(€)/τεμ.	Σύνολο
1	παλμοδότες maddalena flowpulse for wmap evo (static pulser featuring NPN output) (όχι m-bus έκδοση)	40		
ΣΥΝΟΛΟ				
ΦΠΑ 24%				
ΣΥΝΟΛΟ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία της Επιχείρησης

Νόμιμος Εκπρόσωπος

Διεύθυνση της Έδρας της Επιχείρησης

Τηλέφωνο /Fax

Ημερομηνία

Σφραγίδα - Υπογραφή