

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231**

Πάτρα: 29/08/2025

Αρ. Πρωτ.: 14513

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Η/Ζ ΓΙΑ ΕΕΛ ΠΑΤΡΑΣ.**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την **προμήθεια συστήματος φόρτισης μπαταριών Η/Ζ για ΕΕΛ Πάτρας**, με τη διαδικασία του άρθρου 328 Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Τμήμα Ελέγχου Επεξεργασίας Λυμάτων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **700,00€** πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού **168,00 €** και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με **Κωδ. Προϋπολογισμού 26.01.093** και με κωδικό δημόσιας σύμβασης **CPV: 31158100-9**. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 14390/27-08-2025 (ΑΔΑ: 6387ΟΡΑΣ-Υ9Λ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υλικών της προμήθειας.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Γλαύκου 93, ΤΚ: 26332 στην Πάτρα έως **την 03/09/2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.**

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Η ως άνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 328 του Ν.4412/2016) και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης
- Η παράδοση και παραλαβή των ειδών θα γίνει σε χρόνο και τόπο καθ' υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ με ευθύνη και δαπάνη του Προμηθευτή.
- Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του Προμηθευτή, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.
- Σε εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα δικαιολογητικά περί μη αποκλεισμού από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ**ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια δυο τεμαχίων φόρτισης και συντήρησης συσσωρευτών με τα ακόλουθα, επί ποινή αποκλεισμού, χαρακτηριστικά:

1. Τεχνολογία φορτιστή: αυτόματης εναλλαγής φόρτισης/συντήρησης τουλάχιστον 6 σταδίων για μπαταρίες μολύβδου.
2. Τάση εξόδου: έως 14.4 VDC (για τάση συσσωρευτή 12VDC)
3. Ρεύμα εξόδου: μεγαλύτερο ή ίσο από 40A.
4. Ισχύς εξόδου: μεγαλύτερη ή ίση από 550W.
5. Τάση τροφοδοσίας: 220-240VAC/50Hz
6. Θερμοκρασιακή εξισορρόπηση φόρτισης: με εξωτερικό αισθητήριο επί των συσσωρευτών που θα περιλαμβάνεται στην προσφορά.
7. Επαφές ξηρού τύπου: τουλάχιστον δυο, μία για ένδειξη πλήρους φόρτισης του συσσωρευτή και μια για ένδειξη καλής λειτουργίας/βλάβης του φορτιστή.

Η παράδοση των φορτιστών συντηρητών θα γίνει στις ΕΕΛ (Βιολογικός καθαρισμός Πάτρας) χωρίς επιπλέον χρέωση. Η τιμή προϋπολογισμού και για τα δύο τεμάχια είναι 700€ + ΦΠΑ. Οικονομικές και τεχνικές προσφορές γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΠ με την ένδειξη «Δεσμ. 730: Προσφορά για Προμήθεια Φορτιστή-Συντηρητή Μπαταριών ΕΕΛ».

Ο συντάξας

Εγκρίνεται

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Κων/νος Παπαγεωργακόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός