

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

Πάτρα: 19/09/2025

Αρ. Πρωτ.: 15596

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΜΒΟΛΟΥ**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων εμβόλου», με την διαδικασία του άρθρου 328 Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Ύδρευσης – Τμήμα Διαχείρισης Νερού της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **2.000,00€** πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού **480,00€** έναντι συνολικού ποσού **2.480,00€** και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με Κωδ. Προϋπολογισμού 12.00.530 και με κωδικό δημόσιας σύμβασης CPV: 31700000-3. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 15060/10-09-2025 (ΑΔΑ: 611ΩΟΡΑΣ-ΟΞΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής για το σύνολο των υλικών της προμήθειας.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Γλαύκου 93, ΤΚ: 26332 στην Πάτρα έως την **26/09/2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.**

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Η ως άνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 328 του Ν.4412/2016) και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης
- Η παράδοση και παραλαβή των ειδών θα γίνει σε χρόνο και τόπο καθ' υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ με ευθύνη και δαπάνη του Προμηθευτή.
- Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του Προμηθευτή, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.
- Σε εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα δικαιολογητικά περί μη αποκλεισμού από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ**ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ**



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ»

Τεχνική Έκθεση

Στο δίκτυο ύδρευσης και εντός των ορίων του πρώην Καποδιστριακού Δήμου, έχουν εγκατασταθεί 138 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) και 159 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ) για τον έλεγχο και καταγραφή της πίεσης και της παροχής. Για την ρύθμιση της πίεσης είναι απαραίτητες οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες εμβόλου οι οποίες βρίσκονται στο δευτερεύων κύκλωμα των ρυθμιστών πίεσης. Για την απρόσκοπτη λειτουργία των σταθμών αυτών προτείνεται η προμήθεια 50 ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων εμβόλου τόσο για την αποκατάσταση βλαβών όσο και για εφεδρεία. Κάθε σταθμός χρησιμοποιεί 2 ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ανοξείδωτη βαλβίδα εμβόλου (plunger valve) και ελατήριο
- Διατομής G1/8
- NC (σε ηρεμία κλειστή)
- kn 0,09 m3/h
- dp 0-12 bar
- seal material FPM
- Τροφοδοσίας 24 VDC

Προϋπολογισμός

ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΜΒΟΛΟΥ	50	40,00 €
ΣΥΝΟΛΟ		2.000,00 €

Η προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ **12.00.530** του προϋπολογισμού 2025 της ΔΕΥΑΠ.

Τεχνικές πληροφορίες Γκουβέρου Κατερίνα τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 366 124.