

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 4391 Β3
ΠΑΤΡΑ 13/03/2017

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	23/03/2017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Προμήθεια Φυσητήρων Βιοαερίου οίκου Mapro International, GL 15/01 VG 1,5KW ATEX IIB T3
CPV	CPV: 42123100-8 Αεριοσυμπιεστές
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)	ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Δύο μήνες
Κ.Α.Ε ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	12.01.003.516
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	Ω6ΖΕΟΡΑΣ-ΚΜΚ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	17REQ005912803
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ακτή Δελφίων 43

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Φακ : 061-325790

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια δύο Φυσητήρων Βιοαερίου οίκου Mapro International, GL 15/01 VG 1,5KW ATEX IIB T3,

πλευρικών καναλιών, από κράμα αλουμινίου με διπλόχειλους δακτύλιους από viton στον άξονα, λάστιχο στεγανοποίησης από σιλικόνη στα καπάκια και ειδική κατεργασία για τα μέρη του φυσητήρα που έρχονται σε επαφή με το βιοαέριο.

Οι φυσητήρες θα διαθέτουν φίλτρα, κατάλληλα μανόμετρα γλυκερίνης στην αναρρόφηση και κατάθλιψη, αντικραδασμικά ελαστικά πόδια βάσης και θα είναι απευθείας συνδεδεμένοι με αντiekκριτικό κατά Ex-d IIB T3 ηλεκτροκινητήρα (Ζώνης 1), 2900 rpm, βαθμού προστασίας IP55 με PTC thermistors.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως **23/03/2017** στο Πρωτόκολλο - Γραφείο Προμηθειών σε κλειστούς φακέλους.

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133, Α. Παπαδόπουλος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ακτή Διορίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Φακ : 061-325790