

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5815 Β3
ΠΑΤΡΑ 06/04/2017

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	18/04/2017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Προμήθεια μηχανισμού «αυτα SQR12.2/AC01.2 F12-3ph/400V/50Hz
CPV	31640000-4 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)	ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Δύο μήνες
Κ.Α.Ε ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	62.07.002.016
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	7Μ2ΤΟΡΑΣ-Ι4Τ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	17REQ006034833
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ακτή Δελφίων 43

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Φακ : 061-325790

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια μηχανισμού «auma SQR12.2/AC01.2 F12-3ph/400V/50Hz

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια μηχανισμού «auma SQR12.2/AC01.2 F12-3ph/400V/50Hz με ηλεκτρολογικό σχέδιο TPCA-1B1-1C2-A000 TPA00R100-0I1-000»

Σύνδεσμος προσαρμογής στην βάνα, τετράγωνο 24X24 mm

Παράδοση στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός)

Προσφορές με χρόνο Παράδοσης μπορούν να υποβληθούν έως **18/04/2017** στο Πρωτόκολλο - Γραφείο Προμηθειών σε κλειστούς φακέλους.

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133, Α. Παπαδόπουλος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ακτή Διορίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Φακ : 061-325790