

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κατασκευή δύο θυροφραγμάτων

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	21 /11/ 2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Κατασκευή δύο θυροφραγμάτων
CPV	45248000-7
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	-
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)	ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΤΑΙ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Δύο μήνες
Κ.Α.Ε ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	12.01.003.732
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	ΩΘΠ6ΟΡΑΣ-ΤΜΒ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	16REQ005374093

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Οικονομικές προσφορές, δεκτές σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο μέχρι 21/11/2016 (Ακτή
Δυμαίων 48 Πάτρα). Τεχνικές πληροφορίες: Παπαδόπουλος Αποστόλης Τηλ : 2610 527506 ή
6977644133

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ακτή Δυμαίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Φακ : 061-325790

Κατασκευή δύο θυροφραγμάτων

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την κατασκευή και τοποθέτηση δύο (2) κάθετων θυροφραγμάτων στις ΕΕΛ Πάτρας-βιολογικός, σε ορθογωνικό κανάλι ανοικτού τύπου, διανομής των λυμάτων στις δεξαμενές αερισμού.

Οι εσωτερικές διαστάσεις του ορθογωνικού καναλιού είναι περίπου 1,5 μέτρα πλάτος και 1 μέτρο βάθος. Στα σημεία τοποθέτησης των θυροφραγμάτων υπάρχει υποδομή στο τοιχίο του καναλιού και στο πυθμένα, δηλαδή εσοχή στα πλαϊνά τοιχία και στον πυθμένα, διαστάσεων 200 χιλιοστά πλάτος και 130 χιλιοστά βάθος. Σε κάθε περίπτωση το ωφέλιμο άνοιγμα του κάθε θυροφράγματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρα πλάτος και 0,9 μέτρα ύψος (βάθος).

Όμοιου τύπου θυροφράγματα σε διαστάσεις και θέσεις και με αξιόπιστη λειτουργία, υπάρχουν στις ΕΕΛ Πάτρας και θα πρέπει τα υπό κατασκευή να γίνουν πανομοιότυπα, (αντιγραφή), ως προς τα υλικά κατασκευής INOX316, στεγανοποίησης και μηχανισμό ανοίγματος - κλεισίματος.

Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του βιολογικού για να εκτιμήσουν-αντιγράψουν τις λεπτομέρειες των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης.

Προσφορές από προμηθευτές που δεν θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του βιολογικού για ενημέρωση, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Διορίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-325790