

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:
ΠΑΤΡΑ

12515 B3
28/11/2016

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προμήθεια ρυθμιστών στροφών

.....

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Προμήθεια ρυθμιστών στροφών
CPV	31720000-9
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)	ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕΤΑΙ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Δυο μήνες
Κ.Α.Ε ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	12.01.003.731
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	65ΘΑΟΡΑΣ-ΗΧ3
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	16REQ005468730 2016-11-29
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Οικονομικές προσφορές, δεκτές σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο μέχρι 08 /12/2016 (Ακτή
Δυμαίων 48 Πάτρα). Τεχνικές πληροφορίες: Παπαδόπουλος Αποστόλης Τηλ : 2610 527506 ή
6977644133

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια ρυθμιστών στροφών

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια ρυθμιστών στροφών σε αντικατάσταση υπαρχόντων, ως εξής:

- 1) ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ siemens 6SL3224-0BE31-5UA0 / SINAMICS G120 Power Module 240

Input: 3AC 380-480 V 46 A

Output: 3AC 0-INPUT V In=38 A

Motor: 15KW/18,5KW

συμπεριλαμβανομένου του CONTROL UNIT (CU240E) και του BASIC OPERATOR PANEL (BOP).

Τεμάχια 3. (πλήρη και λειτουργικά inverter).

- 2) ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ danfoss VLT ΣΕΙΡΑ 5000 ΤΥΠΟΣ 5072

INPUT/OUTPUT: 3X400V/3X400V, 55KW

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ-ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: COMPACT IP54,

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ,

RFI ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ EN55022-B,

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD,

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ

Τεμάχιο 1.

- 3) ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ danfoss VLT ΣΕΙΡΑ 6000 ΤΥΠΟΣ 6275

HT4CN1STR0DLF00A00C0

176F0756 650620H291

IN: 3X280-460V 50/60HZ 366 A

OUT: 3X0-Vin 0-1000HZ 200 KW/300 HP

368 A 400 V 361 A 460 V

Τεμάχιο 1.