



ΥΔΡΕΥΣΗ- ΤΜΗΜΑ Η/Μ  
ΔΙΥΛ-ΑΝΤΛ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: **244B1\_ΔΕΥΑΓ**Ημερομηνία: **23/06/2021**

ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2610366145 2610325790

Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**ΘΕΜΑ : Προμήθεια πίνακα αυτοματισμού

Δέσμευση : 471

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  
ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  
ΤΙΜΗ)ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

**ΔΕΥΑΠ**ΥΠΗΡ: ΥΔΡΕΥΣΗ- ΤΜΗΜΑ Η/Μ  
ΔΙΥΛ-ΑΝΤΛ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

14/07/2021

Προμήθεια πίνακα αυτοματισμού

42961000-0

0

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ  
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή  
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)

...

**5.600,00**

ΑΜΕΣΑ

**1201001842**

ΩΜ2ΥΟΡΑΣ-ΨΑ8

21REQ008858163

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Προμήθεια, προγραμματισμό και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα τοπικού ελέγχου  
αντλιοστασίου στην θέση Ζαστοβα-Ελεκίστρα, σύμφωνα με τεχν. περιγραφή.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : ....

EMAIL ☐**ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ** ☐FAX ☐ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ☐

Οι συμμετέχοντες μαζί με την οικονομική και την τεχνική προσφορά, να προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική  
ενημερότητα σε ισχύ καθώς και ποινικό μητρώο καθώς και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση συμμετοχής  
Νομικού Προσώπου

**Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ****ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ**

Θέμα : Προμήθεια\_πίνακα αυτοματισμού\_( )

Τεχν. Πληροφ. : Φ. Κατριβέσης -☎.2610366145 - ✉.fkatrivesis@deyap.gr

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια, προγραμματισμό και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα τοπικού ελέγχου αντλιοστασίου που θα αποτελείται και περιλαμβάνει τον παρακάτω επιμέρους εξοπλισμό και εργασίες:

- α. Ερμάριο τοποθέτησης υλικών, διαστάσεων τουλάχιστον 60X80, πλήρως καλωδιωμένο, που θα περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις προστασίας, τα τροφοδοτικά του εξοπλισμού DC-UPS, επιλογικούς διακόπτες και ενδεικτικές λυχνίες, κρέμες σύνδεσης καλωδίων εισόδου-εξόδου, δοκιμασμένο και έτοιμο για λειτουργία,
- β. Την Μονάδα Ασύρματης Επικοινωνίας (RF-Modem, ELPRO455U),
- γ. Το Λογισμικό Ασύρματου Δικτύου,
- δ. Τον Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (με CPU1215 (14DI-10DO-2AI-2AO) και κάρτα επικοινωνίας CM1241),
- ε. Κεραία, καλώδιο καθόδου, παρελκόμενα στήριξης,
- ζ. Αντικεραυνική προστασία,
- η. Προγραμματισμό κώδικα λειτουργίας σε S7-1200 και επιτόπου εφαρμογή,
- θ. Προγραμματισμό κώδικα και διαχείριση επικοινωνιών,
- ι. Προσθήκη του σταθμού στην εφαρμογή SCADA,
- κ. Ηλεκτρολογικά σχέδια.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την τεχνική περιγραφή και την οικονομική προσφορά σας, αναφέροντας ρητά τον χρόνο παράδοσης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

( Ν.Π.Ι.Δ. )

Ακτή Δυμαίων 48

263 33, Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790