

## ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (3 ΤΕΜ) :**

Τεχνικές Προδιαγραφές	Τεμ
<u>Μονάδα ονομαστικής ισχύος 10.000-12.000BTU (2 τεμ.)</u> -Μέγιστη ψυκτική απόδοση: μεγαλύτερη από 11.850 (Btu/h) -Ψυκτικό μέσο: R32 -SEER: μεγαλύτερο από 9.0 -SCOP: μεγαλύτερο από 6.0 (για κλίμα Ελλάδας) -ελάχιστη στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (σε silent mode): μικρότερη από 26 dB(A) -ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: 220VAC/50Hz	2
<u>Μονάδα ονομαστικής ισχύος 16.000-18.000BTU (1 τεμ.)</u> -Μέγιστη ψυκτική απόδοση: μεγαλύτερη από 17.650 (Btu/h) -Ψυκτικό μέσο: R32 -SEER: μεγαλύτερο από 8.0 -SCOP: μεγαλύτερο από 5.6 (για κλίμα Ελλάδας) -ελάχιστη στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (σε silent mode): μικρότερη από 26 dB(A) -ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: 220VAC/50Hz	1

Όλες οι μετρήσεις πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά EUROVENT. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τον αριθμό πιστοποίησης (Certificate N°) κατά EUROVENT.

Η προσφορά περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλων των μονάδων. Η εγκατάσταση θα γίνει στην μονάδα επεξεργασίας πόσιμου νερού Ρηγανόκαμπου σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ζητούμενες συσκευές κλιματισμού.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο για κάθε προσφερόμενη συσκευή με σημειωμένο-μαρκαρισμένο το μοντέλο της προσφερόμενης συσκευής.

Ο χρόνος παράδοσης πρέπει να αναφέρεται ρητώς στην προσφορά και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την τεχνική και οικονομική προσφορά σας, μαζί με απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48, Πάτρα) με την ένδειξη «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ** εντός 10 εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της.

Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις: κ. Παπγεωργακοπουλος Κων/ος 2610366289/2610366228 ή κα Τυροπάνη Κωνσταντίνα Τηλ.2610 641904/ 2610 527509

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-325790