



Τεχνικές Προδιαγραφές

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την **Προμήθεια δεξαμενών αποθήκευσης χημικών**.
Οι τεχνικές απαιτήσεις είναι οι εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΚ.		ΥΨΟΣ	Ποσότητα σε τεμ.
1	Κυλινδρικές Μεγάλες Δεξαμενές από γραμμικό πολυαιθυλένιο Ρ.Ε. για Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Χώρους για αποθήκευση πυκνου υδροχλωρικού οξέος	6000	150		320	3
		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ κορυφής Α εκ.	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ κορυφής Β εκ.	ΥΨΟΣ	
2	Κάδοι βαρέως τύπου από γραμμικό πολυαιθυλένιο Ρ.Ε. κατάλληλοι για χημικά για Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Χώρους για αποθήκευση πυκνου υδροχλωρικού οξέος	5000	2,11	1,8	1,76	3
		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ				
3	Παλετοδεξαμενή IBC καινούργια με πλήρη πλαστική παλέτα, κατάλληλα σχεδιασμένη για την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση κάθε είδους υγρών • Υλικό κατάλληλο για υγρά μέχρι ειδικού βάρους 1,9 g/cm3.	1000				25

Οι απαιτήσεις για τις διαστάσεις των δεξαμενών στις περιπτώσεις 1 και 2 είναι δεσμευτικές επί ποινής αποκλεισμού, λόγω των διαστάσεων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Όλα τα ανωτέρω υλικά θα είναι σε λευκό χρώμα.

Κατά την υποβολή προσφοράς θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή πως οι δεξαμενές πληρούν τις προδιαγραφές της ζήτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Τεχνικές πληροφορίες: Τυροπάνη Κωνσταντίνα Τηλ. 2610 366228

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών (Ακτή Δυμαίων 48, Πάτρα) με την ένδειξη «**Προμήθεια δεξαμενών αποθήκευσης χημικών**»

Τυροπάνη Κωνσταντίνα
Χημικός Μηχανικός