

Θέμα : Προμήθεια – υπαίθριου ηλεκτρολογικού πύλλου (254)

Τεχν.Πληροφ. : Φ. Κατριβέσης - ☎.2610366145 - ✉.fkatrivesis@deyap.gr

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια ενός υπαίθριου ερμαρίου (pillar) για εγκατάσταση σε δεξαμενή για τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Περιγραφή - Προδιαγραφές

Το ερμάριο (pillar) εξωτερικής-υπαίθριας εγκατάστασης, για τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, με μονωμένες πλευρές (τύπου σάντουιτς) και εξαναγκασμένο αερισμό θα έχει:

- ο Βαθμός προστασίας IP65.
- ο Κατασκευασμένο κατά IEC439-1, IEC529
- ο Πιστοποιητικό CE και ISO9001
- ο Διαστάσεις (Π*Υ*Β εσωτερικές) 1600*1600*500 mm και βάση ανύψωσης («πόδια» ύψους τουλάχιστον 15cm κλεισμένα με μετώπη).
- ο Υλικό κατασκευής: λαμαρίνα DKP ελάσματος σιδήρου πάχους τουλάχιστον 2mm
- ο Αντιδιαβρωτική προστασία: Ηλεκτροστατική βαφή φούρνου πάχους τουλάχιστον 5μm σε χρώμα RAL7035.
- ο Στέγη με περιφερειακή προεξοχή περίπου 7cm για απορροή των βρόχινων.
- ο Μάρες για ανύψωση-μεταφορά του πίνακα με ναυτικά κλειδιά και ιμάντες
- ο Διπλή συμμετρική πόρτα. Οι πόρτες θα πρέπει να ασφαλίζουν στεγανά με τον δικό τους ενσωματωμένο μηχανισμό ασφαλείας βαρέως τύπου. Επίσης να διαθέτουν «αντία» για να κλειδώνουν με λουκέτο.
- ο Πλάτες στήριξης ηλεκτρολογικού υλικού (μία σε κάθε πλευρά).
- ο Θερμομόνωση: Εσωτερική επένδυση σε όλες τις πλευρές και τις πόρτες, με πετροβάμβακα πάχους 3cm ο οποίος θα περιβάλλεται με λαμαρίνα και δεν θα είναι ορατός (διπλό τοίχωμα με επένδυση υαλο/πετροβάμβακα).
- ο Στην πάνω αριστερή πλευρά θα έχει μεταλλικό εξαεριστήρα ενδεικτικής ισχύος 35W και 800m³/h παροχή τουλάχιστον. Στην κάτω δεξιά πλευρά θα υπάρχουν θυρίδες εισαγωγής αέρα καταλλήλων διαστάσεων ώστε να ικανοποιούν την δυναμικότητα του εξαεριστήρα, με απλά φίλτρα σκόνης.
- ο Ανοίγματα στο κάτω μέρος με καπάκια-φλάντζες για είσοδο καλωδίων.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την οικονομική προσφορά και τεχνική περιγραφή σας, με ρητή αναφορά στο χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού στην αποθήκη του φορέα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

Ακτή Δυμαίων 48

263 33, Πάτρα

Τηλ : 2610-366100

Fax : 2610-325790

