



ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : 927B1_ΔΕΥΑΓ

Ημερομηνία: 26/05/2021

ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2610366145 2610325790

Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

Δέσμευση : 414

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ)ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΕΥΑΠΥΠΗΡ: ΥΔΡΕΥΣΗ- ΤΜΗΜΑ Η/Μ
ΔΙΥΛ-ΑΝΤΛ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

13/07/2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

44320000-9

0

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)

...

4.500,00

ΑΜΕΣΑ

2601073

ΩΚΙ4ΟΡΑΣ-Ο2Φ

21REQ008715692

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού σύμφωνα με την τεχνική έκθεση για την λειτουργία νέων
αντλητικών για τη δεξαμενή πλύσεως της μονάδας του Ριγανάκαμπου.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

EMAIL

☐
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
☐

FAX

☐

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ

☐

Οι συμμετέχοντες μαζί με την οικονομική και την τεχνική προσφορά, να προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική
ενημερότητα σε ισχύ καθώς και ποινικό μητρώο καθώς και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση συμμετοχής
Μονικού Προσώπου

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ**ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ**

Θέμα : Προμήθεια – ηλεκτρολογικών υλικών (414)

Τεχν. Πληρωφ. : Φ. Κατριβέσης -☎.2610366145 -✉.fkatrivesis@deyap.gr

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού-εξοπλισμού και με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Περιγραφή - Προδιαγραφές

ο Ομάδα Α (προϋπολογισμός 3000,00€)

- A1. Καλώδια σύνδεσης κινητήρα εύκαμπτα, NYM3X50 και 4X50 από 25 μέτρα αντίστοιχα.
- A2. Καλώδια σύνδεσης κινητήρα εύκαμπτα, NYM3X35 και 4X35 από 25 μέτρα αντίστοιχα.
- A3. Καλώδια σύνδεσης κινητήρα εύκαμπτα, NYM3X10 και 4X10 από 25 μέτρα αντίστοιχα.
- A4. Καλώδια εύκαμπτα, NYAF1X35 μπλε και κίτρινο, από 30 μέτρα αντίστοιχα.
- A5. Καλώδιο μονόκλωνο, NYA1X35 κίτρινο, 30 μέτρα.
- A6. Ακροδέκτες – κως για καλώδιο 35mm και τρύπα Φ10mm, 30 τεμ.
- A7. Μονωτήρες πίνακα μπάρας χαλκού, 10 τεμ.
- A9. Κλέμμες ράγας 35mm καλωδίων, ουδετέρου και γείωσης, από 10 τεμ αντίστοιχα.

ο Ομάδα Β (προϋπολογισμός 1500,00€)

- B1. Ηλεκτρολογικό πίνακα, προστασίας IP65, επίτοιχος ως κατακόρυφο ερμαρίο, στιβαρής κατασκευής από χαλυβδόφυλλα πάχους 2,0mm με εποξειδική βαφή. Ο πίνακας θα περιέχει από πάνω προς τα κάτω, χώρο/ράγα για μεταγενέστερη τοποθέτηση PLC-Simatic300, ράγα τοποθέτησης δυο εκκινητών Υ/Δ, ράγα τοποθέτησης υλικών αυτοματισμού-βοηθητικών κυκλωμάτων, ράγα τοποθέτησης γενικού ασφαλοδιακόπτη 125A και ενδεικτικών 3Φ παροχής, επιμέρους ασφάλειες τροφοδοσίας των εκκινητών Υ/Δ, πριζών (1Φ και 3Φ τοποθετημένες στο κάτω μέρος της πρόσοψης) και βοηθητικών κυκλωμάτων, καθώς και τους επιτηρητές, και τέλος ράγα κλεμμών εισόδου και εξόδου των καλωδίων (ισχύος και βοηθητικών κυκλωμάτων). Οι εκκινητές Υ/Δ (ρελέ, θερμικό, καλώδια, κλπ) θα είναι κατάλληλοι για εκκίνηση κινητήρων αντλητικών 25kW, και το βοηθητικό κύκλωμα θα έχει όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις (επιτηρητή τάσης, επιτηρητή στάθμης, διακόπτη ροής, μπουτόν, ενδεικτικά, κ.λπ) για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους, που θα γίνεται, είτε απευθείας μέσω μπουτόν, είτε ημιαυτόματα μέσω εξωτερικής εντολής, είτε αυτόματα μέσω εντολής PLC. Ο πίνακας θα έχει αποσπώμενη πλάτη πάνω στην οποία θα είναι στερεωμένα όλα τα υλικά με διαστάσεις αντίστοιχες και κατάλληλες για τον εξοπλισμό που περιέχει (~110X80cm εσωτερικά). Όλες οι εισοδοί των καλωδίων θα γίνουν μέσω στεγανών στυπιοθλητών από το κάτω μέρος του πίνακα και θα υπάρχουν ανοίγματα αερισμού με εξαεριστήρα στην πάνω αριστερά πλευρά. Στη εμπρόσθια όψη του πίνακα θα υπάρχουν ενδεικτικά και χειριστήρια, ενώ ο πίνακας θα κλείνει με ερμητικό τρόπο και θα ασφαλίζει σε δύο σημεία

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την τεχνική περιγραφή και την οικονομική προσφορά σας, συνολικά ή ανά ομάδα υλικών(A ή B), με ρητή αναφορά στο χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού στην αποθήκη του φορέα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

Ακτή Δυμαίων 48

263 33, Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790