

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την **άμεση** προμήθεια αντλίας πολυβάθμιας για τοποθέτηση εντός μανδύα (155mm) με απευθείας παρεμβολή στο δίκτυο και πρέπει να έχει Q 15m/h, $H=65$ m και διάμετρο 140mm, με βαθμό απόδοσης στο κεντρικό σημείο λειτουργίας $\eta > 749\%$, και με σώμα και πτερωτές από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο αρίστης ποιότητας ή ανοξείδωτο χάλυβα. Ο ηλεκτροκινητήρας P-7,5110, 6", 380V/50Hz/2900rpm, με περιέλιξη κινητήρα στεγανή, χάλκινη βαθμού προστασίας IP68, κλάσης μόνωσης E, θα φέρει πιστοποίηση για λειτουργία με ρυθμιστή στροφών, για οριζόντια εγκατάσταση και αντοχή στο μέγιστο δυνατό θερμικό φορτίο. Το συγκρότημα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC και τα πρότυπα NEMA, πιστοποιητικά CE και ISO9001 & 14001/2015, και να διαθέτει

Η προμήθεια με εκτιμώμενο κόστος 2000,00€ και με κωδ. δημ. σύμβασης 43121300-0, θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν4412/2016 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους

Πληροφορίες Φ.Κατριβέσης 2610366145 (Δέσμευση 532)