



ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : 0773B3_ΔΕΥΑ

Ημερομηνία: 09/08/2021

ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2610527506 2610325790

Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΘΕΜΑ : Περιέλιξη-Επισκευή τριών ηλεκτροκινητήρων

Δέσμευση : 556

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ)ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΕΥΑΠ

ΥΠΗΡ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΜΗΜΑ
ΕΛΕΓΧ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

24/08/2021

Περιέλιξη-Επισκευή τριών ηλεκτροκινητήρων

50532100-4

1

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.980,00

ΑΜΕΣΑ

6207002780

6ΜΘΕΟΡΑΣ-ΛΛΤ

21REQ009075367

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Επισυνάπτονται Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

EMAIL ☐ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ☒FAX ☐ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ☐

Η ΔΕΥΑΠ προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για να προμηθευτεί Προμήθεια Υπηρεσιών για Περιέλιξη-Επισκευή τριών ηλεκτροκινητήρων (ενός 55KW και δύο 11 KW)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Προμήθεια Υπηρεσιών για Περιέλιξη-Επισκευή τριών ηλεκτροκινητήρων
(ενός 55KW και δύο 11 KW)

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για επισκευή και περιέλιξη ενός τεμ. Ηλεκτροκινητήρα, ισχύος 55 KW, 4 πόλων, 1500 rpm, τάσεως 400 VYΔ, 50HZ, χυτοσιδηράς κατασκευής και ομοίως δύο τεμ. ηλεκτροκινητήρων 11 KW.

Για τον ηλεκτροκινητήρα των 55 KW απαιτείται κατ' ελάχιστον: Περιέλιξη, αντικατάσταση ρουλεμάν, ένα τεμ. 6213 RS/C3 και ένα τεμ. 213 E (NSK) και γέμισμα άξονα, τρνίρισμα στην θέση του εμπρός ρουλεμάν.

Για τους δύο ηλεκτροκινητήρες των 11 KW απαιτείται κατ' ελάχιστον: Περιέλιξη, αντικατάσταση ρουλεμάν, από ένα τεμ. 6209 2RS/C3 και ένα τεμ. 6309 2RS/C3 για τον καθένα καθώς και τσιμούχες και πτερωτές ψύξης.

Όλοι οι τύποι των ρουλεμάν τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι οίκου SKF ή FAG ή NSK.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του βιολογικού, για να ελέγξουν τους ηλεκτροκινητήρες.

Οικονομικές προσφορές με περιγραφή των εργασιών και των ανταλλακτικών που απαιτούνται καθώς και χρόνο παράδοσης μπορούν να υποβληθούν έως **24/08/2021** στο Πρωτόκολλο - Γραφείο Προμηθειών σε κλειστούς φακέλους.

Ο μειοδότης θα παραλάβει και θα παραδώσει τους ηλεκτροκινητήρες στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός)-ΔΕΥΑ Πάτρας, Παραλία Πατρών-Κόκκινος Μύλος, χωρίς χρέωση μεταφορικών στην ΔΕΥΑΠ.

Πληρωμή: επί πιστώσει (45 ημέρες).

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133, Α. Παπαδόπουλος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

Ακτή Δυμαίων 48

263 33, Πάτρα

Τηλ : 2610-366100

Fax : 2610-325790

Δ/ση Περιβάλλοντος

Τμήμα ελέγχου κ' επεξεργασίας λυμάτων

Δ/ντης Περιβάλλοντος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ