

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: **1067B3_DEYA**Ημερομηνία: **16/08/2021**

ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2610366228 2610325790

Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΘΕΜΑ : Προμήθεια δεξαμενών χημικών με λεκάνη ασφάλειας

Δέσμευση : 582

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ)ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝCPVΠΟΣΟΤΗΤΑ**ΔΕΥΑΠ**ΥΠΗΡ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧ.ΕΠΕΞ.ΠΟΣΙΜ.
ΝΕΡΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

31/08/2021

Προμήθεια δεξαμενών χημικών με λεκάνη ασφάλειας

44611400-0

0

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)

ΤΕΜΑΧΙΑ

8.700,00

ΑΜΕΣΑ

1201003803

69Φ9ΟΡΑΣ-ΟΕΜ

21REQ009079079

ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

EMAIL

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

FAX

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ**ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ**



Τεχνικές Προδιαγραφές

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την : «Προμήθεια δεξαμενών χημικών με λεκάνη ασφαλείας»

Πρόκειται για την προμήθεια και τοποθέτηση εντός του χώρου του διυλιστηρίου πόσιμου νερού στον Ριγανόκαμπο 6 πλαστικών δεξαμενών (4 κ. μ. έκαστο) με κάδους (λεκάνες) ασφαλείας όπου φυλάγεται πυκνό Υδροχλωρικό Οξύ προς παραγωγή Διοξειδίου του Χλωρίου και χρήση σε αυτό.

(Στην τιμή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των νέων δεξαμενών και κάδων ασφαλείας, καθώς και η εκ τοποθέτηση και απομάκρυνση των κενών δεξαμενών και κάδων ασφαλείας και διάθεση τους για ανακύκλωση, με χρήση κατάλληλου γερανοφόρου οχήματος σε τουλάχιστον δυο φάσεις.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΚ.		ΥΨΟΣ	Ποσότητα σε τεμ.
1	Κυλινδρικές Μεγάλες Δεξαμενές από γραμμικό πολυαιθυλένιο Ρ.Ε.βαρέως τύπου διπλού ενισχυμένου τοιχώματος κατάλληλοι για χημικά για Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Χώρους για αποθήκευση πυκνου υδροχλωρικού οξέος	4000	180		180	6
		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ κορυφής Α εκ.	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ κορυφής Β εκ.	ΥΨΟΣ	
2	Κάδοι από γραμμικό πολυαιθυλένιο Ρ.Ε. βαρέως τύπου διπλού ενισχυμένου τοιχώματος κατάλληλοι για χημικά για Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Χώρους για αποθήκευση πυκνου υδροχλωρικού οξέος	5000	235	195	150	6

Οι απαιτήσεις για τις διαστάσεις των δεξαμενών στις περιπτώσεις 1 και 2 είναι δεσμευτικές επί ποινή αποκλεισμού, λόγω των διαστάσεων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Όλα τα ανωτέρω υλικά θα είναι σε ΜΑΥΡΟ χρώμα. Κατά την υποβολή προσφοράς θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή πως οι δεξαμενές πληρούν τις προδιαγραφές της ζήτησης.

Στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου θα είναι η τελική τοποθέτηση των νέων δεξαμενών και κάδων ασφαλείας αλλά και η εκ τοποθέτηση και απομάκρυνση των κενών δεξαμενών και κάδων ασφαλείας και διάθεση τους για ανακύκλωση, με χρήση κατάλληλου γερανοφόρου οχήματος σε τουλάχιστον δυο φάσεων.

Επειδή το οι κενές δεξαμενές θα φέρουν υπολείμματα υδατικού διάλυμα του υδροχλωρικού οξέος που ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα τόσο το προσωπικό του αναδόχου, κατά τον χρόνο εργασίας τους σε αυτό, πρέπει να φέρουν τα κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας, όπως μάσκες προσώπου, γάντια πλαστικά, φόρμες πλαστικές, γαλότσες.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ



Τεχνικές πληροφορίες: Τυροπάνη Κωνσταντίνα Τηλ. 2610 641904

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών (Ακτή Δυμαίων 48, Πάτρα) με την ένδειξη **«Προμήθεια δεξαμενών χημικών με λεκάνη ασφάλειας»**

Το ενδεικτικό κόστος ανέρχεται σε 8.700,00 € πλέον ΦΠΑ το οποίο έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 και θα επιβαρύνει τον ΚΑ 12.01.003.803 (CPV 44611400-0 Δεξαμενές αποθήκευσης)