

Θέμα : Προμήθεια συντήρηση μονάδων κλιματισμού (742)

Πληροφορίες : Φ. Κατριβέσης

Επικοινων. : ☎.2610366145 -☎.2610325790 -✉.fkatrivesis@deyap.gr

Τρόπος Αποστολής : Fax ☒
2610325790

E-mail ☒
info@deyap.gr

Ταχυδρομείο ☒
Ακτή Δυμαίων 48-26333

Άλλο ☐

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για τον καθαρισμό, έλεγχο και συντήρηση άμεσα για την θερινή περίοδο αλλά και μετά το φθινόπωρο για την χειμερινή σε 92 εγκατεστημένες μονάδες κλιματισμού διαφόρων τύπων. Για τον καθαρισμό και συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων (38 τύπου split, 47 τύπου fancoil, 3 κασέτες οροφής, 2 ντουλάπες και 1 εναλλάκτη αέρα), που υπάρχουν στα κεντρικά κτίρια αλλά και στις επιμέρους εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΠ, πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες :

1.Καθαρισμός φίλτρων αέρα "εσωτερικών" μονάδων. 2.Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συμπυκνωτών (condensers), με χρήση αντλίας χημικού υγρού. 3.Καθαρισμός των σωλήνων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης (των λεκανών περισυλλογής συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφωνιών ή των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.). 4.Έλεγχος-επισκευή απωλειών ψυκτικού μέσου και των μονώσεων ψυκτικών κυκλωμάτων. 5.Έλεγχος-επισκευή των ηλεκτρικών συνδέσεων-καλωδίων. 6.Έλεγχος ομαλής λειτουργία των ανεμιστήρων, λίπανση όλων των κινουμένων μερών και εγκατάσταση διακόπτων επιλογής ταχύτητας σε δέκα fancoil.

Η οικονομική προσφορά των ενδιαφερομένων πρέπει να περιλαμβάνει : 1) την ανά μονάδα τιμή για τις παραπάνω εργασίες καθαρισμού-συντήρησης, 2) την σε περίπτωση βλάβης ωριαία τιμή για εργασία επισκευής καθώς και το ποσοστό έκπτωσης επί του αντίστοιχου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών, 3) τον χρόνο ανταπόκρισης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή βλάβης μετά από την κλήση της Υπηρεσίας, 4) τις απαιτούμενες άδειες συντηρητή ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας επισυνάπτοντας την τεχνική περιγραφή σας, στο πρωτόκολλο του φορέα.