

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Π υπάρχουν εγκατεστημένοι πυροσβεστήρες διάφορων τύπων.

Για να είναι εγγυημένη η αποτελεσματική τους λειτουργία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την ΚΥΑ 618/73 πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες εργασίες ελέγχου και συντήρησης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και βάση του τύπου των πυροσβεστικών μέσων.

Η Δ.Ε.Υ.Α Πάτρας πρέπει να προβεί άμεσα στην ετήσια συντήρηση των Πυροσβεστήρων που διαθέτει στις εγκαταστάσεις και τα οχήματα της.

Οι πυροσβεστήρες που διαθέτει η Δ.Ε.Υ.Α.Π. και που είναι για άμεση συντήρηση, ενδεικτικά είναι:

Τύπος	Ποσότητα
CO ₂ 5Kgr Φορητοί	30
CO ₂ 6Kgr Φορητοί	4
ΡΑ 6kgr Φορητοί	61
ΡΑ 12 kgr Φορητοί	11
ΡΑΟ 6 kgr (Αυτόματος Οροφής Σκόνης)	15
ΡΑΟ 12 kgr (Αυτόματος Οροφής Σκόνης)	9
Αφρού ΑFFF-1LT	3
Αφρού ΑFFF-2 LT	10
Αφρού ΑFFF-9 LT	4
ΣΥΝΟΛΟ	147

Επιπλέον θα πρέπει να γίνει προμήθεια των πιο κάτω πυροσβεστήρων για οχήματα της ΔΕΥΑΠ (σύμφωνα με το ΦΕΚ 272-16/2/2009):

Τύπος	Ποσότητα
Φορητοί Ξηράς Κόνεως 2Kgr, κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς Α, Β, C, και για ηλεκτρικό ρεύμα έως 1000V, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 8Α, 34Β, C	23
Φορητοί Ξηράς Κόνεως 6Kgr, κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς Α, Β, C, και για ηλεκτρικό ρεύμα έως 1000V, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C	5
ΣΥΝΟΛΟ	28

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για την ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων της Δ.Ε.Υ.Α.Π σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την ΚΥΑ 618/43 οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα στην προσφορά τους να αναφέρουν:

- Αρ. Πιστοποίησης Αναγνωρισμένης Εταιρείας
- Αρ. Πιστοποίησης Αρμοδίου Ατόμου
- Αρ. Άδειας Λειτουργίας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους:

- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και ειδικότερα βάση της ΚΥΑ 618/43.
- Αν κάποιος διαγωνιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση μόνο για πυροσβεστήρες χαμηλής πίεσης μπορεί να δώσει προσφορά μόνο για αυτό τον τύπο πυροσβεστήρων. Οι εργασίες θα ανατεθούν ανά τύπο πυροσβεστήρα (χαμηλής-υψηλής πίεσης) με βάση τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και την οικονομικότερη προσφορά ανά τύπο.
- Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια των εργασιών ελέγχου διαπιστώσουν ότι χρειάζεται αντικατάσταση ανταλλακτικών (π.χ. κλείστρα, λάστιχα, χοάνες κ.α.) θα προχωρήσουν σε αυτές τις εργασίες συγκεντρωτικά μόνο αν τις εγκρίνει ο Τεχνικός Ασφαλείας της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
- Τους πυροσβεστήρες θα τους συγκεντρώσει και θα τους επανατοποθετήσει στις θέσεις τους με δικά του μέσα και έξοδα ο μειοδότης
- Οι πυροσβεστήρες είναι διάσπαρτοι σε εγκαταστάσεις και σε οχήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Οι περισσότεροι είναι στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Ακτής Δυμαίων και του Βιολογικού Καθαρισμού.
- Κατά την διάρκεια της απομάκρυνσης των πυροσβεστήρων για συντήρηση σε συνεννόηση με τον Τεχνικό Ασφαλείας ο μειοδότης θα μπορεί είτε να παραλάβει τους πυροσβεστήρες σταδιακά ώστε να μένουν στις εγκαταστάσεις τουλάχιστον το 20% των πυροσβεστικών μέσων. Εναλλακτικά μπορεί ο μειοδότης να αφήσει προσωρινά κάποιους άλλους δικούς του πυροσβεστήρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν τιμές μονάδος για τα πιο κάτω:

- Κόστος εργασιών ετησίου ελέγχου συντήρησης πυροσβεστήρα ανά τεμάχιο για κάθε έναν από τους τύπους που αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα (τιμή ανά τύπο και ανά τεμάχιο).
- Σκόνη πλήρωσης ABCE (τιμή ανά κιλό).
- CO₂ (τιμή ανά κιλό).
- Αφρός AFFF (τιμή ανά λίτρο).
- Ελαστικά παρεμβύσματα εφαρμογής κλείστρου
- Κλείστρα ξηράς κόνεως



- Μανόμετρα πίεσης
- Ελαστικά εκτόξευσης σκόνης πυρ/ων ξ.κ
- Χοάνες εκτόξευσης CO₂
- Sprinkler 68° πυρ/ων οροφής ξ.κ

Επίσης θα πρέπει να δοθούν τιμές μονάδος και για την προμήθεια των πιο κάτω τύπων πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των οχημάτων της ΔΕΥΑΠ:

- Φορητοί Ξηράς Κόνεως 2Kgr, κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C, και για ηλεκτρικό ρεύμα έως 1000V, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 8A, 34B, C
- Φορητοί Ξηράς Κόνεως 6Kgr, κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C, και για ηλεκτρικό ρεύμα έως 1000V, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 21A, 113B, C

Διευκρινίσεις:

- Η προσφορά που θα δοθεί για την συντήρηση, θα είναι δεσμευτική για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη συντήρηση και βάση αυτής θα γίνουν τυχόν έκτακτες εργασίες (πχ. Συντήρηση Πυροσβεστήρων που χρησιμοποιήθηκαν ή έπαθαν βλάβη).
- Η προμήθεια των πυροσβεστήρων μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από το ποιος θα αναλάβει την συντήρηση με βάση την τιμή.