

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Π υπάρχουν εγκατεστημένοι πυροσβεστήρες διάφορων τύπων.

Για να είναι εγγυημένη η αποτελεσματική τους λειτουργία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την ΚΥΑ 618/43 πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες εργασίες ελέγχου και συντήρησης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και βάση του τύπου των πυροσβεστικών μέσων.

Η Δ.Ε.Υ.Α Πάτρας πρέπει να προβεί άμεσα στην ετήσια συντήρηση των Πυροσβεστήρων που διαθέτει στις εγκαταστάσεις και τα οχήματα της.

Οι πυροσβεστήρες που διαθέτει η Δ.Ε.Υ.Α.Π. και που είναι για άμεση συντήρηση, ενδεικτικά είναι:

Τύπος	Ποσότητα
CO ₂ 5-6Kgr Φορητοί	30
ΡΑ 1kgr Φορητοί	5
ΡΑ 2kgr Φορητοί	19
ΡΑ 6kgr Φορητοί	65
ΡΑ 12 kgr Φορητοί	11
ΡΑΟ 6 kgr (Αυτόματος Οροφής Σκόνης)	8
ΡΑΟ 12 kgr (Αυτόματος Οροφής Σκόνης)	9
Αφρού ΑFFF-1LT	3
Αφρού ΑFFF-2 LT	11
Αφρού ΑFFF-9 LT	4

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και ειδικότερα βάση της ΚΥΑ 618/43.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει **απαραίτητα** (ποινή αποκλεισμού) στην προσφορά τους να αναφέρουν:

- Αρ. Πιστοποίησης Αναγνωρισμένης Εταιρείας
- Αρ. Πιστοποίησης Αρμοδίου Ατόμου
- Αρ. Άδειας Λειτουργίας
- Βεβαίωση Λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου Φιαλών Πυροσβεστήρων Υψηλής & Χαμηλής Πίεσης
- Πιστοποίηση για πυροσβεστήρες και υψηλής και χαμηλής πίεσης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους:

- Οι πυροσβεστήρες είναι **διάσπαρτοι** σε εγκαταστάσεις και σε οχήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Οι περισσότεροι είναι στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Ακτής Δυμαίων και του Βιολογικού Καθαρισμού, υπάρχουν όμως και διάσπαρτοι σε αντλιοστάσια.
- Τους πυροσβεστήρες θα τους συγκεντρώσει και θα τους επανατοποθετήσει στις θέσεις τους **με δικά του μέσα και έξοδα ο μειοδότης.**
- Κατά την διάρκεια της απομάκρυνσης των πυροσβεστήρων για συντήρηση σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο της κάθε εγκατάστασης ή των οχημάτων, ο μειοδότης θα μπορεί είτε να παραλάβει τους πυροσβεστήρες σταδιακά ώστε να μένουν στις εγκαταστάσεις τουλάχιστον το 20% των πυροσβεστικών μέσων είτε να αφήσει προσωρινά κάποιους άλλους δικούς του πυροσβεστήρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Διευκρινίσεις:

- Για την συντήρηση των πυροσβεστήρων ώστε να είναι σύμφωνοι με τα Κοινοτικά Πρότυπα ΕΝ και να πληρούν τους όρους καλής και ασφαλούς λειτουργίας απαιτούνται ανταλλακτικά, υλικά και εργασίες υδραυλικής δοκιμής και δοκιμές αντοχής. Τα υλικά αυτά μπορεί να είναι πυροσβεστική σκόνη, CO₂, κλείστρα πυροσβεστήρων, διοξείδιο του άνθρακα, μανόμετρα πίεσεως κ.λπ.
- Οι τιμές στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα υλικά, ανταλλακτικά και εργασίες **χωρίς καμία επιπλέον χρέωση**, προκειμένου οι πυροσβεστήρες να συντηρηθούν όπως προβλέπεται.
- Η προσφορά που θα δοθεί, θα είναι δεσμευτική για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη συντήρηση και βάση αυτής θα γίνουν τυχόν έκτακτες εργασίες (πχ. Συντήρηση Πυροσβεστήρων που χρησιμοποιήθηκαν ή έπαθαν βλάβη).
- Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν **αποκλειστικά και μόνο**, την οικονομική τους προσφορά **στο επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς.**
- Μειοδότης θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόμενος του οποίου η συνολική τιμή στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα είναι η χαμηλότερη.

Διευκρινίζεται ότι οι ποσότητες του πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς είναι ενδεικτικές για την ανάδειξη μειοδότη.

Το πραγματικό κόστος εργασιών και υλικών θα προκύψει απολογιστικά και σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνά το ποσό του προϋπολογισμού.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας

Δημήτρης Στεργιόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, M.Sc