

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

16374 B3

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:

10/11/2017

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: κ ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟ
ΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΤΟΣ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ**

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΠΥΡΣΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, στις Ε.Ε.Λ.

Δέσμευση: 1251

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΔΕΥΑΠ ΥΠΗΡ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	16/11/2017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΠΥΡΣΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, στις Ε.Ε.Λ.
CPV	42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)	Safety solenoid valve, MVD 2100/5 S02 256179 DN100 DUNGS Germany, single stage N.C. 230 VAC, fast opening, fast closing, main flow setting manually, MOP=200mbar SGV (Special Gas Viton) S02 Version with non ferrous materials, IP65, EN 161, octagon cert, for biogas plants, acc to DVGW Sheet G262.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	80 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	6.000,00 €
Κ.Α.Ε ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	12.01.003.747
ΑΔΑ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	72ΙΟΟΡΑΣ-ΦΚ5
ΑΔΑΜ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	17REQ002220953
ΑΔΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	17REQ002221106
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Παράδοση στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός)-ΔΕΥΑ Πάτρας, Παραλία Πατρών-Κόκκινος Μύλος, χωρίς χρέωση μεταφορικών στην ΔΕΥΑΠ.

Οικονομικές προσφορές με φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών-διαστάσεων και χρόνο παράδοσης μπορούν να υποβληθούν έως **16/11/2017** στο Πρωτόκολλο - Γραφείο Προμηθειών σε κλειστούς φακέλους.

Απαιτούνται με ποινή αποκλεισμού να υποβληθούν με την προσφορά, ποινικό μητρώο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Πληρωμή: επί πιστώσει

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. **2610 527506**, ή **6977644133**, Α. Παπαδόπουλος

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ