

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

ΠΑΤΡΑ 17-03-2026

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6585

Προς:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συντήρηση υποσταθμών Μ.Τ

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης για την **συντήρηση υποσταθμών Μ.Τ**. Η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί ως ορίζει το άρθρο 328 Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Ύδρευσης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **4.800,00 €** πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού **1.152,00 €** και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με **Κωδ. Προϋπολογισμού 62.07.002.826** και με κωδικό δημόσιας σύμβασης **CPV: 31682540-7**. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 4055/13-02-2026 (ΑΔΑ:9Δ82ΟΡΑΣ-ΠΞ9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο για την ανωτέρω προμήθεια έως την **27 η Μαρτίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.** στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Γλαύκου 93 στην Πάτρα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δύο (2) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η χρονική διάρκεια του αντικειμένου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση : 1007.F00802.0001

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας :
 - Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 - περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
- Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν.4412/2016, κατ' 'εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134 135 του ν. 5090/2024.
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
- Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Φορολογική Ενημερότητα για κάθε χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη)
- Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους.
- Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητήριου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ
- Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο /α που δεσμεύει / ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, θα

υποβάλλεται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxisnet.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610366231. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Μ.Τ
Σχετ. :

Πρωτογενές Αίτημα Προμήθειας Ειδών/Υπηρεσιών**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο έλεγχος, η επιθεώρηση και η προληπτική συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των υποσταθμών Μέσης Τάσης και των πεδίων διανομής μέσης και χαμηλής τάσης στις μονάδες Ρηγανόκαμπου (2 Μ/Σ) και Ταραμπούρα (2 Μ/Σ) και στο αντλιοστάσιο Μοιροφόρες (1 Μ/Σ). Οι εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού των Υποσταθμών θα περιλαμβάνουν:

1. Τακτική συντήρηση, εντός του μήνα από την υπογραφή της συμβάσης, για την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών που προβλέπονται από τους κανονισμούς, τη νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τους κατασκευαστικούς οίκους των εξοπλισμών, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
2. Επιθεώρηση και έλεγχο για τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και τον εντοπισμό ανωμαλιών ώστε να προλαμβάνονται πιθανές δυσλειτουργίες του εξοπλισμού.
3. Έκτακτη συντήρηση, για την διόρθωση δυσλειτουργιών ή επισκευή βλαβών που προκύπτουν κατά την διάρκεια της σύμβασης και θα πραγματοποιείται μετά από κλήση της υπηρεσίας.

Ειδικότερα, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

1. Τακτική συντήρηση μετασχηματιστών ελαίου.

Η εργασία αφορά την πλήρη προληπτική συντήρηση και λειτουργικό έλεγχο των μετασχηματιστών ελαίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία τους, μέσω καθαρισμού, ελέγχου, μετρήσεων και δοκιμών των επιμέρους στοιχείων και του ελαίου μόνωσης, και περιλαμβάνει:

- Γενικός καθαρισμός χώρου Μ/Σ με βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω προς τα κάτω.
- Καθαρισμός Μ/Σ με ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέι καθαρισμού.
- Έλεγχος επάρκειας αερισμού/ψύξης χώρου Μ/Σ.
- Έλεγχος κατάστασης κελύφους Μ/Σ.
- Έλεγχος θερμοκρασίας και διαρροών Μ/Σ.
- Έλεγχος δοχείου διαστολής και βάνας εκκένωσης Μ/Σ.
- Έλεγχος και σύσφιξη των κοχλιών ζυγών-μπαρών-καλωδίων και καθαρισμός (Μ.Τ και Χ.Τ).
- Έλεγχος και συντήρηση μονωτήρων και ακροκιβωτίων καλωδίων Μ/Σ.
- Έλεγχος και μέτρηση της περιμετρικής γείωσης χώρου Μ/Σ, της γείωσης του κόμβου και του κελύφους Μ/Σ.
- Έλεγχος και συντήρηση της αναπνευστικής συσκευής Μ/Σ και αντικατάσταση Silica Gel.
- Έλεγχος στάθμης ελαίου και συμπλήρωση όπου απαιτείται.
- Δειγματοληψία ελαίου και έλεγχος της διηλεκτρικής αντοχής του.

- Μετρήσεις μόνωσης και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών (IR, DAR, PI, ωμική αντίσταση, λόγος μετασχηματισμού).
- Έλεγχος και καθαρισμός καλωδίων Μ/Σ (Μ.Τ και Χ.Τ).
- Μέτρηση αντίστασης μόνωσης των καλωδίων.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των οργάνων προστασίας και ασφάλειας (Buchholz, θερμοκρασίας ελαίου, κ.λπ)

Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης, θα πραγματοποιηθεί πλήρης λειτουργικός και ηλεκτρικός έλεγχος του μετασχηματιστή, επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας προστατευτικών διατάξεων και ασφαλής επαναφορά σε λειτουργία υπό παρακολούθηση φορτίου. Όλα τα αποτελέσματα θα καταγραφούν.

2. Τακτική συντήρηση κυψελών Μ.Τ.

Η εργασία αφορά την πλήρη επιθεώρηση, καθαρισμό, μηχανική και ηλεκτρική συντήρηση των πεδίων Μέσης Τάσης, με σκοπό την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των διακοπτικών διατάξεων, των μονωτήρων και των βοηθητικών κυκλωμάτων, και περιλαμβάνει:

- Γενικός καθαρισμός χώρου κυψελών Μ.Τ με βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω προς κάτω
- Καθαρισμός εξοπλισμού κυψελών Μ.Τ. με ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέι καθαρισμού.
- Έλεγχος έδρασης και εξωτερικός οπτικός έλεγχος κυψελών Μ.Τ.
- Έλεγχος, συντήρηση ακροκιβωτίων, μονωτήρων, ζυγών και καθαρισμός.
- Έλεγχος συνδέσεων και σύσφιξη των κοχλιών.
- Οπτικός έλεγχος για ενδείξεις υπερπηδήσεων ή αστοχίας υλικού, και των μονώσεων.
- Επιθεώρηση, καθαρισμός, λίπανση μηχανικών μερών και ελατηρίων διακοπών φορτίου, ασφαλειοαποζευκτών και διακοπών γείωσης.
- Έλεγχος λειτουργίας όλων των διακοπών (άνοιγμα-κλείσιμο) και μηχανισμών όπλισης.
- Έλεγχος και συντήρηση επαφών και ασφαλειών Μ.Τ.
- Έλεγχος λειτουργίας βοηθητικών κυκλωμάτων, των αυτοματισμών και διατάξεων ασφαλείας.
- Έλεγχος και συντήρηση περιμετρικής γείωσης χώρου, και κυψελών.

Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης, θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική λειτουργία των διακοπτικών διατάξεων υπό τάση και χωρίς φορτίο, μέτρηση αντίστασης επαφών και σταδιακή επαναφορά των κυψελών σε κανονική λειτουργία.

3. Τακτική συντήρηση γενικών πεδίων χαμηλής τάσεως.

Η εργασία αφορά την **πλήρη καθαριότητα, επιθεώρηση και λειτουργικό έλεγχο των Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης**, με στόχο τη διατήρηση της ηλεκτρικής ασφάλειας, της σωστής λειτουργίας των προστατευτικών διατάξεων και της αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικής ισχύος, και περιλαμβάνει:

- Καθαρισμός χώρων Γ.Π.Χ.Τ με βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω προς τα κάτω.
- Καθαρισμός εξοπλισμού με ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέι καθαρισμού.
- Καθαρισμός ζυγών, μονωτήρων και αυτόματων διακοπών (Α/Δ) με πεπιεσμένο αέρα.
- Έλεγχος επάρκειας αερισμού/ψύξης.
- Έλεγχος σήμανσης πινάκων και γραμμών αναχώρησης.
- Έλεγχος λειτουργίας και ενδείξεων οργάνων μέτρησης (τάσης, έντασης, συχνότητας, συνφ, κ.λπ).
- Έλεγχος συνδέσεων και σύσφιξη ακροδεκτών.
- Οπτικός έλεγχος αυτόματων διακοπών (Α/Δ) και δοκιμές (άνοιγμα-κλείσιμο), καθώς και έλεγχος των πηνίων εργασίας των αυτόματων διακοπών και της λειτουργίας πτώσης υπό τάση, των επαφών και θαλάμου σβέσης τόξου και λίπανσης μηχανισμών πτώσης.

- Έλεγχος και αντικατάσταση ασφαλειών τήξης όπου απαιτείται.
- Μέτρηση συνέχειας και αντίστασης γείωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης, θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική λειτουργία υπό πραγματικό φορτίο και καταγραφή μετρήσεων.

4. Τακτική συντήρηση πεδίου αντιστάθμισης

Η εργασία αφορά την επιθεώρηση, καθαρισμό και λειτουργικό έλεγχο του πίνακα αντιστάθμισης, με σκοπό τη διατήρηση της ορθής ρύθμισης του συντελεστή ισχύος και την αποδοτική λειτουργία του συστήματος.

- Καθαρισμός εξοπλισμού πεδίου αντιστάθμισης με ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέι καθαρισμού.
- Καθαρισμός ζυγών, μονωτήρων, διακοπών και ρελέ με ηλεκτρική σκούπα και πεπιεσμένο αέρα.
- Γενικός οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας πεδίου.
- Έλεγχος και ρύθμιση οργάνου/ελεγκτή αντιστάθμισης.
- Έλεγχος πυκνωτών, ηλεκτρονόμων, διακοπών και ασφαλειών.
- Έλεγχος καλωδίων, ακροδεκτών και συνδέσεων.
- Μέτρηση κατανάλωσης ρεύματος πυκνωτών και σύγκριση με την ονομαστική τιμή.

Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης, θα γίνει λειτουργική δοκιμή ενεργοποίησης βαθμίδων, μέτρηση συντελεστή ισχύος και σταδιακή επαναφορά του συστήματος υπό παρακολούθηση.

5. Προληπτικός έλεγχος υποσταθμών

Ο επιπλέον αυτός γενικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί έξι μήνες μετά την ετήσια συντήρηση, θα περιλαμβάνει τους βασικούς ελέγχους της προληπτικής συντήρησης με ρυθμίσεις-επεμβάσεις όπου απαιτηθεί (χωρίς τη διενέργεια καθαρισμών και μετρήσεων) και με δοκιμές καλής λειτουργίας.

Μετά από κάθε επιθεώρηση θα υποβάλλεται τεχνικό δελτίο ελέγχου και οι τυχόν παρατηρήσεις ή/και προτάσεις που διαπιστώθηκαν.

6. Έκτακτη συντήρηση υποσταθμών

Η επιδιορθωτική συντήρηση περιλαμβάνει τις εργασίες που απαιτούνται για την διόρθωση, επισκευή και εξάλειψη των ανωμαλιών, δυσλειτουργιών και βλαβών που προκύπτουν από φυσιολογική λειτουργία ή εξαιτίας εκτάκτων περιστατικών. Η επέμβαση μετά από κλήση της υπηρεσίας θα είναι άμεση με αποκατάσταση έως την επόμενη εργάσιμη μέρα.

Σε περιπτώσεις επισκευών που θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της σύμβασης, με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά, αυτές θα πληρωθούν κατά περίπτωση κατόπιν εκτίμησης κόστους, προσφοράς και συμφωνίας. Ο συντηρητής θα συντάσσει τεχνική προσφορά και θα προχωρεί στην αποκατάσταση της βλάβης αφού έχει εγκριθεί το αντίστοιχο ποσό της προκύπτουσας δαπάνης και η προμήθεια των ανταλλακτικών.

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι ιδίου κατασκευαστή, θα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ποιότητας και θα φέρουν σήμανση CE.

7. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου.

- Για ότι δεν έχει προβλεφθεί στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, ισχύουν όλες εκείνες οι ενέργειες και οδηγίες που προβλέπονται από διεθνείς και ελληνικούς κανονισμούς, τους κατασκευαστικούς οίκους των εξοπλισμών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, για εγκαταστάσεις Μέσης Τάσης
- Οι εργασίες, θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό του αναδόχου, το οποίο, θα κατέχει απαραίτητα, την αντίστοιχη επαγγελματική άδεια που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς της ΔΕΗ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα

μέτρα ασφαλείας και φέρει αποκλειστική ευθύνη για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως συμβεί στο προσωπικό ή σε τρίτους.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την συνεννόηση με την ΔΕΗ και τις απαιτούμενες ενέργειες για την διακοπή και επαναφορά της τάσης.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάσσει και υποβάλλει στο Τμήμα Η/Μ, μετά από κάθε τακτική ή έκτακτη συντήρηση, ειδικό δελτίο των εργασιών και των χαρακτηριστικών-μετρήσεων του εξοπλισμού, καθώς και τις τυχόν παρατηρήσεις-διαπιστώσεις με προτάσεις απαιτούμενων υλικών και εργασιών για την εκτέλεσή τους.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των 4.800ευρώ πλέον ΦΠΑ, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Περιγραφή Ειδών/Υπηρεσιών	Δαπάνη
1	Υπηρεσίες τακτικής συντήρησης και προληπτικού ελέγχου των εγκαταστάσεων, για ένα έτος, με αναλώσιμα-μικρουλικά	3800 €
2	Υπηρεσία τεχνικής κάλυψης και επισκευής βλαβών του εξοπλισμού, για ένα έτος, με προμήθεια απαιτούμενων υλικών-ανταλλακτικών	1000 €

Η τελική δαπάνη για τις παρεχόμενες, για διάστημα 12 μηνών εργασίες, θα διαμορφωθεί ως εξής: 1) Υπηρεσίες συντήρησης και προληπτικού ελέγχου ποσού 3800€+ΦΠΑ, 2) Υπηρεσίες επισκευών και ανταλλακτικών έως του ποσού των 1000€+ΦΠΑ (η τελική δαπάνη θα διαμορφωθεί βάση των ωρών παρεχόμενης υπηρεσίας και των εξαρτημάτων/υλικών που θα αγορασθούν).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τεχνική προσφορά των ενδιαφερομένων, λόγω του είδους, της συνεχούς λειτουργίας και της ανάγκης για την εξασφαλισμένη σωστή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις και να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής :

1. Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων εργασιών και του τρόπου, χρόνου, κ.λπ εκτέλεσής τους, τόσο κατά τις τακτικές/έκτακτες συντηρήσεις όσο και κατά τον προληπτικό έλεγχο καλής λειτουργίας.
2. Βεβαίωση εγγραφής του οικείου Επιμελητήριου (ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), περί άσκησης δραστηριότητας συναφούς με το θέμα της παρούσας.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι, διαθέτει οργανωμένη τεχνική ομάδα (Υπεύθυνο έργου και Συνεργείο συντήρησης-κατασκευής) με αποδεδειγμένη εμπειρία και επαγγελματικές άδειες εγκαταστάσεων μέσης τάσης, καθώς και ότι διαθέτει πιστοποιημένο εξοπλισμό (όργανα, συσκευές μέτρησης, εργαλεία, κ.λπ) για το αντικείμενο του έργου.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι, έχει λάβει πλήρη και αναλυτική γνώση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και ότι συμφωνεί και δεσμεύεται πλήρως με τα περιεχόμενα της παρούσας τεχνικής έκθεσης.
5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι, διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο με δυνατότητα να προσφέρει έγκαιρη απόκριση και πλήρη τεχνική υποστήριξη ή/και ανταλλακτικά σε έκτακτες περιπτώσεις, καθώς και να παρέχει εγγύηση για την εργασία του.

Ενώ, στην οικονομική προσφορά που θα συνταχθεί σύμφωνα με τον παραπάνω προϋπολογισμό για την παράδοση των απαιτούμενων εργασιών και του εξοπλισμού σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, πρέπει να δηλώνονται:

1) η ανά μονάδα/εγκατάσταση τιμή υπηρεσιών συντήρησης, 2) η κατ' αποκοπή τιμή εργασιών προληπτικού ελέγχου και 3) η σε περίπτωση βλάβης ωριαία τιμή για εργασίες επισκευής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ & ΠΡΟΤΑΣΗ

Η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει κατόπιν διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και τη διαδικασία του άρθρ.328 του Ν.4412/2016, με Κωδ.Δημ.Σύμβασης:31682540-7 και εκτιμώμενο κόστος 4.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α., σε βάρος του Κωδ.Αρ.Εξόδων:62.07.002.826 του προϋπολογισμού 2026 της ΔΕΥΑΠ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η/Μ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ