



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231**

ΠΑΤΡΑ 25-06-2026**ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 12095****ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΡΑC για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού .

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται για την **Προμήθεια ΡΑC για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού** σύμφωνα με την μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος -Τμήμα Ελέγχου & Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης. Η εν λόγω ανάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **20.000,00€** πλέον Φ.Π.Α.24% ποσού **4.800,00€** θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδικό δημόσιας σύμβασης **CPV: 24958200-6**. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με ΚΑΕ 25.05.098.452 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2026-2027 της ΔΕΥΑΠ. Η σχετική απόφαση πολυετών δαπανών είναι η υπ' αριθ. πρωτ. 10501/27-05-2026 (ΑΔΑ:9ΚΙ7ΟΡΑΣ-9ΤΙ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Γλαύκου 93, ΤΚ.: 26332 στην Πάτρα , έως την **6^η Ιουλίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. .**

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα 2,5 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης Αναθέτουσας Αρχής : 1007.F00802.0001

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας :

- Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
- περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
- Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν.4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134 135 του ν. 5090/2024.
- Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Φορολογική Ενημερότητα για κάθε χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη)
- Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους.
- Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο /α που δεσμεύει / ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλεται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxisnet.

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στη μελέτη .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610366231. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ



Μ Ε Λ Ε Τ Η

Προμήθεια ΡΑC για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνικές προδιαγραφές
2. Προϋπολογισμός Μελέτης
3. Έντυπο προσφοράς



Ταχ.Δ/ση: Γλαύκου 93
Πάτρα, ΤΚ 26332
Τηλ. 2610 366100
2610 325790

**Προμήθεια ΡΑC
για τις Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού**

ΓΕΝΙΚΑ

Η ΔΕΥΑΠ προτίθεται να προμηθευτεί για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού ΡΑC και ανιονικό πολυηλεκτρολύτη για πόσιμο νερό με διάρκεια σύμβασης 12 μηνών.

1. ΡΑC- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το υλικό θα πληροί το πρότυπο **EN 17034:2018**. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε οξείδιο του αργιλίου Al_2O_3 θα είναι 17%. (Διάλυμα χαμηλής βασικότητας)

Η εταιρία που κάνει την προσφορά θα πρέπει να προσκομίσει τεχνική έκθεση όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η χημική ανάλυση που απαιτείται από το πρότυπο και τις τεχνικές προδιαγραφές και η συμβατότητα του υλικού με το ανάλογο πρότυπο. Το πιστοποιητικό της χημικής ανάλυσης θα είναι από κατάλληλο, πιστοποιημένο, εργαστήριο όπου θα αναφέρονται η συγκέντρωση του αργιλίου και οι μέγιστες συγκεντρώσεις των ξένων προσμίξεων και κυρίως των βαρέων μετάλλων.

Επιπλέον κατά την παράδοση θα αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής του υλικού το οποίο θα πρέπει να είναι παρασκευασμένο το αργότερο 10 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης

Η ΔΕΥΑΠ, σε περίπτωση που μετά την παραλαβή διαπιστώσει απόκλιση του υλικού από τα δηλωθέντα όρια, διατηρεί το δικαίωμα ζητήσει την κατάπτωση υπέρ αυτής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, να επιστρέψει την ποσότητα που έχει παραληφθεί και να λάβει νέα σωστή παραλαβή με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή ή / και να ακυρώσει το σύνολο της παραγγελίας.

Η ΔΕΥΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις σχετικές ποσότητες του κάθε υλικού, μέσα στα πλαίσια του χρηματικού ποσού της σύμβασης, χωρίς περιορισμό και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση από τον ανάδοχο.

Σαν τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα υποβληθούν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά

:

1. Τεχνική έκθεση όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η χημική ανάλυση που απαιτείται από το πρότυπο και τις τεχνικές προδιαγραφές και η συμβατότητα του υλικού με το ανάλογο πρότυπο.
2. Πιστοποιητικό της χημικής ανάλυσης θα είναι από κατάλληλο, πιστοποιημένο, εργαστήριο όπου θα αναφέρονται η συγκέντρωση του αργιλίου και οι μέγιστες συγκεντρώσεις των ξένων προσμίξεων και κυρίως των βαρέων μετάλλων.
3. Πρωτότυπη δήλωση ή έντυπο τεχνικό φυλλάδιο του παραγωγού οίκου όπου θα αναφέρεται η συμβατότητα του προς το πρότυπο **EN 17034:2018** για πόσιμο νερό και οι φυσικές ιδιότητες και γενικές τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου υλικού.
4. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/EK, CLP 1272/2008/EK και 453/2010/EK.
5. Υ/Δ στην οποία θα δηλώνεται πως το υλικό θα είναι παρασκευασμένο το αργότερο 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Το ΡΑC θα παραδίδεται σε παλετοδεξαμενές του 1 τόνου οι οποίες θα παραμένουν μέχρι να χρησιμοποιηθεί το υλικό και θα επιστρέφονται κενές.

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Σε κάθε παράδοση θα παραδίδονται 6 έως 14 τόνοι με έγγραφη προειδοποίηση με FAX όχι μικρότερη των 5 ημερολογιακών ημερών.

Η μεταφορά και εκφόρτωση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΠ θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. Ο χώρος εκφόρτωσης είναι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού στη θέση Ριγανόκαμπος, Πάτρα.

Κατά την παράδοση θα προσκομίζεται:

Αποδεικτικό στοιχείο (αντίγραφο δελτίου αποστολής του οίκου παραγωγής του προϊόντος) που θα αποδεικνύει την εταιρία παραγωγής και τον τόπο, τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία παραγωγής της σχετικής παρτίδας (πρόσφατη). Κάθε δελτίο αποστολής θα συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικό ποιότητας με σχετική ανάλυση για τις περιεκτικότητες της παραδιδόμενης παρτίδας (θα αναφέρει ευκρινώς τον αριθμό της παρτίδας και τον αριθμό του φορτίου, ώστε να διαπιστώνεται άμεσα η προέλευση του) υπογεγραμμένο από τον οίκο παραγωγής.

Επιπλέον κατά την παράδοση στα έγγραφα θα αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής του υλικού το οποίο θα πρέπει να είναι παρασκευασμένο το αργότερο 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης

Ο προμηθευτής έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη διακίνηση και μεταφορά του υλικού μέχρι τις δεξαμενές υποδοχής της ΔΕΥΑΠ εφαρμόζοντας όλες τις προβλέψεις και προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κανονιστικό δίκαιο για τις εν λόγω λειτουργίες μεταφοράς και διακινήσεις χημικών για χερσαίες ή θαλάσσιες μεταφορές.

Η ΔΕΥΑΠ δεν δεσμεύεται να προμηθευτεί κάποιες ελάχιστες ποσότητες από τα προϋπολογιζόμενα υλικά.

Η Συντάξασα
Πάτρα 15-05-2026

Εθεωρήθη
Πάτρα 15-05-2026

Κωνσταντίνα Τυροπάνη
Χημικός Μηχανικός



Ταχ.Δ/νση: Γλαύκου 93
Πάτρα, ΤΚ 26332
Τηλ. 2610 366100
2610 325790

**Προμήθεια ΡΑC
για τις Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη €
1	Διάλυμα ΡΑC	kg	40.000	0,5	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ				20.000,00
	Φ.Π.Α.				4.800,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				24.800,00

Η Συντάξασα
Πάτρα 15-05-2026

Εθεωρήθη
Πάτρα 15-05-2026

Κωνσταντίνα Τυροπάνη
Χημικός Μηχανικός