

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231**

ΠΑΤΡΑ: 15/10/2026**ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17779****ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ****Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδικών τεμαχίων ανάρτησης καλωδίων σε αντλιοστάσια**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την «**προμήθεια ειδικών τεμαχίων ανάρτησης καλωδίων σε αντλιοστάσια**», με την διαδικασία του άρθρου 328 Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Τμήμα Ελέγχου & Επεξεργασίας Λυμάτων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Προϋπολογισμός για το σύνολο της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των **1.600,00€** πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού **384,00€** έναντι συνολικού ποσού **1.984,00€** και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με Κωδ. Προϋπολογισμού **25.05.001.167** και με κωδικό δημόσιας σύμβασης CPV: **44322400-7**. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με υπ'.αριθ.πρωτ. 17611/14-10-2026 (ΑΔΑ: 9ΩΝΝΟΡΑΣ-ΤΔΕ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Τμήμα Ελέγχου & Επεξεργασίας Λυμάτων όπως μας αποστέλλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας, Γλαύκου 93 με Τ.Κ.: 26332 ή στο info@deyap.gr έως και την 21η Οκτωβρίου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.,

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Η ως άνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 328 του Ν.4412/2016) και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκληση
- Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του Προμηθευτή, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.
- Σε εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα δικαιολογητικά περί μη αποκλεισμού από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ**ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ**

ΗΜΕΡΟΜ.: 2/10/2026**ΘΕΜΑ :** Προμήθεια ειδικών τεμαχίων ανάρτησης καλωδίων σε αντλιοστάσια λυμάτων.**Έκθεση Αναγκαιότητας**

Στα αντλιοστάσια λυμάτων υγρού θαλάμου τα καλώδια ισχύος που τροφοδοτούν τις αντλίες αναρτώνται από κάποιο σημείο πλησίον της επιφάνειας του θαλάμου και οδεύουν κατακόρυφα προς τις αντλίες οι οποίες βρίσκονται τοποθετημένες πλησίον του πυθμένα σε βάθος που ξεπερνά τα 6 μέτρα.

Η όδευση αυτή του καλωδίου είναι ελεύθερη χωρίς κάποια ενδιάμεση στήριξη με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουν παρουσιαστεί προβλήματα λόγω ολίσθησης του καλωδίου τροφοδοσίας προς την πλευρά των αντλιών και λόγω καταπόνησης και φθοράς από το ίδιο βάρος του αναρτημένου καλωδίου.

Για τον λόγο αυτόν προτείνεται η χρήση ειδικών τεμαχίων ανάρτησης (κάλτσες).

Οι **κάλτσες ανάρτησης καλωδίων** είναι ειδικά πλέγματα με μήκος που κυμαίνεται περίπου στο 1 μέτρο και που στην περίπτωση μας θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι (Inox 316). Χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση, την υποστήριξη και την ασφαλή όδευση καλωδίων σε κατακόρυφες εγκαταστάσεις. Η χρήση τους θα προστατεύει τα καλώδια από φθορές και τοπικές καταπονήσεις και θα κατανέμει ομοιόμορφα το φορτίο για μεγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή. Για την ανάρτηση στα δομικά στοιχεία του φρεατίου θα φέρουν χάλκινα ferrules και θα έχουν ροδάντζες στα άκρα.

Τα αντλιοστάσια στα οποία προγραμματίζεται η τοποθέτησή τους είναι:

Αντλιοστάσιο	Αριθμός αντλιών	Αριθμός καλωδίων ανά αντλία	Πλήθος καλωδίων	Διατομή καλωδίου (mm)
Αβ – Ανθείας	4	2	8	27,9
Α5 – Βότση	3	2	6	37-40
Α4 – Αμερικής	4	1	4	25,5
Α8 – Ιτεών	4	1	4	25,5
Παριζιάνα	4	1	4	20,7
Ο1 – Αχαϊκό Χωριάτικο	4	2	8	22,5
Ο2 – Ιδομενέως	4	2	8	22,5

Η προμήθεια έχει εκτιμώμενο κόστος 1.600,00€ + ΦΠΑ, βάσει προσφορών, θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016 και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 25.05.001.167 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) του 2026.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κων/νος Παπαγεωργακόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός